

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:												23	24	25	26	27
												ВСЕГО		в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии				в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и потребители электрической энергии						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	ООО "Композит-Энерго"	КЛ	ТП-3	10 (10,5)	07.20.2019.01.07	11.05.2019.01.07	В	3,75	КЛ 10 (10,5) кВ; ТП 10 (10,5) кВ	АНО "Центр ТСК", ООО "Смарт-Инвест", УЛГУ		13	0	13	0	0	0	8	5	0	859,1		1, 2019.01.08	3.4.12.5	4.21	0		
2	ООО "Композит-Энерго"	КЛ	ТП-1, РП/ТП-1, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6	10 (10,5)	02.03.2019 15:14	02.03.2019	В	2,19	КЛ 10 (10,5) кВ; ТП 10 (10,5) кВ; РП 10 (10,5) кВ	АНО "Центр ТСК", УЛГУ, ООО "Смарт-Инвест", ООО "Консилиум", ТСК "На Водопроводной 7"		145	0	97	48	0	0	18	127	0	5960,74		2, 2019.03.02	3.4.12.5	4.21	0		
3	ООО "Композит-Энерго"	КЛ	ТП-6	10 (10,5)	04.04.2019 15:28	04.04.2019 15:45	В	0,17	КЛ 10 (10,5) кВ; ТП 10 (10,5) кВ	АНО "Центр ТСК", ООО "Смарт-Инвест"		16	0	15	1	0	0	1	15	0	768		3, 2019.04.05	3.4.8	4.4	0		
4	ООО "Композит-Энерго"	КЛ	ТП-1, РП/ТП-1, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6	10 (10,5)	23.05.2019 4:22	23.05.2019 4:47	В	0,25	КЛ 10 (10,5) кВ; ТП 10 (10,5) кВ; РП 10 (10,5) кВ	АНО "Центр ТСК", УЛГУ, ООО "Смарт-Инвест", ООО "Консилиум", ТСК "На Водопроводной 7"		145	0	97	48	0	0	18	127	0	5960,74		4, 2019.05.23	3.4.12.5	4.12	0		