

Листок замеров ТП(РП) № РП/ТП-1

1 СЕКЦИЯ

| Наименование отходящих линий, 0,4 кВ | № руб. | №Щитов | Сечение кабеля | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | |
|--|--------|--------|----------------|-----------------------|-------------|------|------|-----|-----------------------|-------------|----|----|------|
| | | | | | День | | | | | Ночь | | | |
| | | | | | А | В | С | О | | А | В | С | О |
| ул Водопроводная ,2, магазин Гулливер | 1 | ЭЩ-2 | ААБ-4х185 | 02.07.2013 | 15 | 27 | 16 | 40 | 03.07.2013 | 15 | 25 | 16 | 11 |
| Нежилое помещение РП-ТП | 2 | | ВВГ-4х16 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул Водопроводная ,2, офисные помещения | 3 | | ААБл-4х25 | 02.07.2013 | 42 | 31 | 24 | 7 | 03.07.2013 | 10 | 35 | 17 | 15 |
| ул Водопроводная 2 | 4 | | ААБл-4х150 | 02.07.2013 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 5,0 | 03.07.2013 | 20 | 34 | 38 | 17 |
| Стройка | 6 | | АВВГ - 3х70+50 | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 5 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 7 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул Водопроводная, 2 А | 8 | | ААБл-4х185 | 02.07.2013 | 8 | 17 | 38 | 23 | 03.07.2013 | 32 | 20 | 18 | 9 |
| ул. Транспортная ,2 | 9 | ЭЩ-2 | АСБ -4х120 | 02.07.2013 | 11 | 22 | 14 | 2 | 03.07.2013 | 30 | 22 | 18 | 5 |
| ул. Транспортная ,2 | 9 | ЭЩ-2 | АСБ -4х120 | 02.07.2013 | 12 | 20 | 11 | 3 | 03.07.2013 | 32 | 21 | 22 | 4 |
| резерв | 10 | | | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ул. Транспортная ,2 | 11 | ЭЩ-1 | АСБ -4х120 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ул. Транспортная ,2 | 11 | ЭЩ-1 | АСБ -4х120 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Резерв | 12 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 16 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| I сумм, А по трансформатору | | | | | | | | | | | | | |

2 СЕКЦИЯ

| Наименование отходящих линий, 0,4 кВ | № руб. | № Щитов | Сечение кабеля | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | |
|--|--------|---------|----------------|-----------------------|-------------|-----|----|----|-----------------------|-------------|----|----|----|
| | | | | | День | | | | | Ночь | | | |
| | | | | | А | В | С | О | | А | В | С | О |
| АВР на РП | 14 | | АВВГ-4х6 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Транспортная ,2 | 13 | ЭЩ-2 | АСБ -4х120 | 02.07.2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Транспортная ,2 | 13 | ЭЩ-2 | АСБ -4х120 | 02.07.2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| резерв | 16 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул. Транспортная ,2 | 15 | ЭЩ-1 | ААБ-4х120 | 02.07.2013 | 4 | 17 | 7 | 5 | 03.07.2013 | 16 | 24 | 20 | 4 |
| ул. Транспортная ,2 | 15 | ЭЩ-1 | ААБ-4х120 | 02.07.2013 | 4 | 20 | 16 | 5 | 03.07.2013 | 21 | 22 | 19 | 4 |
| резерв | 18 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул Водопроводная ,2А | 17 | | ААБл-4х185 | 02.07.2013 | 2 | 0 | 0 | 3 | 03.07.2013 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| резерв | 19 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 20 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| резерв | 22 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул Водопроводная ,2 | 21 | | ААБл-4х150 | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул Водопроводная ,2, офисные помещения | 23 | | ААБл-4х50 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул Водопроводная ,2, магазин Гулливер | 24 | | ААБ-4х185 | 02.07.2013 | 100 | 129 | 77 | 39 | 03.07.2013 | 84 | 92 | 66 | 22 |
| I сумм, А по трансформатору | | | | | | | | | | | | | |

Листок замеров ТП(РП) № ТП-1

| 1 СЕКЦИЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|-------------|----|----|----|
| Наименование отходящих линий, 0,4 кВ | № руб. | №Щитов | Сечение кабеля | Допустимая нагрузка А | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | |
| | | | | | | День | | | | | Ночь | | | |
| | | | | | | А | В | С | 0 | | А | В | С | 0 |
| ул Водопроводная ,1 | 12 | ЭЩ-2 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 4 | 5 | 5 | 1 | 03.07.2013 | 10 | 7 | 7 | 2 |
| ул Водопроводная ,1 | 10 | ЭЩ-1 | ААБ-4х185 | 314 | 02.07.2013 | 10 | 30 | 20 | 6 | 03.07.2013 | 17 | 31 | 13 | 5 |
| ул Водопроводная ,5 | 7 | | АВВГ-4х70 | 178 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул Водопроводная 7 | 1 | эщ-2 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 03.07.2013 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ул Водопроводная 7 | 3 | Эщ-1 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 12 | 13 | 12 | 2 | 03.07.2013 | 13 | 16 | 13 | 1 |
| ул Водопроводная 7 | 5 | ЭЩ-3 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 7 | 7 | 6 | 2 | 03.07.2013 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ул Водопроводная 7 | 8 | ЭЩ-4 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 7 | 9 | 6 | 3 | 03.07.2013 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Университетская Набережная ,5 | 30 | ЭЩ-2 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 16 | 10 | 30 | 7 | 03.07.2013 | 26 | 18 | 27 | 5 |
| Университетская Набережная ,5 | 30 | ЭЩ-2 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 17 | 13 | 34 | 9 | 03.07.2013 | 29 | 18 | 26 | 4 |
| Университетская Набережная ,5 | 32 | ЭЩ-2 | ААБ-4х240 | 359 | 02.07.2013 | 20 | 23 | 27 | 4 | 03.07.2013 | 24 | 18 | 11 | 7 |
| Университетская Набережная ,7 | 2 | | АСБ-4х95 | 219 | 02.07.2013 | 4 | 7 | 10 | 4 | 03.07.2013 | 9 | 8 | 7 | 2 |
| Университетская Набережная ,9 | 4 | | АСБ-4х95 | 219 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Университетская Набережная ,11 | 6 | | АСБ-4х95 | 219 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв | 9 | | | | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв | 11 | | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 29 | | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 31 | | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| I сумм, А (по типу трансформатора) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 СЕКЦИЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование отходящих линий, 0,4 кВ | № руб. | №Щитов | Сечение кабеля | Допустимая нагрузка А | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | |
| | | | | | | День | | | | | Ночь | | | |
| | | | | | | А | В | С | 0 | | А | В | С | 0 |
| ул Водопроводная ,1 | 23 | ЭЩ-2 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 35 | 55 | 37 | 6 | 03.07.2013 | 46 | 62 | 49 | 5 |
| ул Водопроводная ,1 | 24 | ЭЩ-1 | ААБ-4х185 | 314 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул Водопроводная 7 | 13 | ЭЩ1 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 15 | 30 | 17 | 9 | 03.07.2013 | 16 | 18 | 31 | 9 |
| ул Водопроводная 7 | 14 | ЭЩ-4 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 8 | 8 | 14 | 5 | 03.07.2013 | 24 | 26 | 22 | 6 |
| ул Водопроводная 7 | 16 | ЭЩ-3 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 9 | 13 | 11 | 3 | 03.07.2013 | 16 | 14 | 30 | 5 |
| ул Водопроводная 7 | 21 | ЭЩ-2 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 25 | 12 | 8 | 10 | 03.07.2013 | 42 | 15 | 11 | 31 |
| ул Водопроводная ,5 | 15 | | АВВГ-4х70 | 166 | 02.07.2013 | 5 | 6 | 8 | 2 | 03.07.2013 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|------|-----------|-----|------------|----|----|----|---|------------|----|----|----|----|
| Резерв | 17 | | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Университетская Набережная ,5 | 26 | ЭЩ-2 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Университетская Набережная ,5 | 26 | ЭЩ-2 | ААБ-4х120 | 248 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Университетская Набережная ,5 | 28 | ЭЩ1 | ААБ-4х240 | 359 | 02.07.2013 | 20 | 15 | 15 | 2 | 03.07.2013 | 25 | 20 | 16 | 5 |
| Университетская Набережная ,7 | 18 | | АСБ-4х95 | 219 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Резерв | 19 | | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Университетская Набережная ,9 | 20 | | АСБ-4х95 | 219 | 02.07.2013 | 1 | 3 | 0 | 1 | 03.07.2013 | 3 | 9 | 0 | 5 |
| Университетская Набережная ,11 | 22 | | ААБ-4х95 | 219 | 02.07.2013 | 11 | 12 | 9 | 3 | 03.07.2013 | 8 | 25 | 16 | 12 |
| Резерв | 25 | | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 27 | | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| I сумм,А (по типу трансформатора) | | | | | | | | | | | | | | |

Листок замеров ТП(РП) № ТП-4

1 СЕКЦИЯ

| Наименование отходящих линий, 0,4 кВ | № руб. | №Щ итов | Сечение кабеля | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | |
|---|-----------|------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-------------|----|----|----|
| | | | | | День | | | | | Ночь | | | |
| | | | | | А | В | С | 0 | | А | В | С | 0 |
| резерв | 1 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул. Водопроводная, 4, мед | 3 | | АСБ- 4x150 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| резерв | 5 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Транспортная ,26 А стр. Ш2 | 7 | | АСБ- 4x120 | 02.07.2013 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 03.07.2013 | 10 | 15 | 5 | 3 |
| Транспортная ,26 А стр. Ш2 | 7 | | АСБ- 4x120 | 02.07.2013 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 03.07.2013 | 10 | 13 | 5 | 4 |
| резерв | 9 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул. Водопроводная 4 | 11 | ЭЩ- 1 | АСБ-1- 4x120 | 02.07.2013 | 18 | 15 | 17 | 8 | 03.07.2013 | 34 | 26 | 15 | 9 |
| ул. Водопроводная 4, ИП Аглиулова | 13 | | АСБ- 4x95 | 02.07.2013 | 38 | 41 | 59 | 12 | 03.07.2013 | 26 | 27 | 44 | 10 |
| резерв | 15 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Конденсаторная установка | 17 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 19 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул. Транспортная, 2а | 21 | | ААБл- 4x150 | 02.07.2013 | 27 | 19 | 20 | 4 | 03.07.2013 | 18 | 14 | 10 | 4 |
| ул. Транспортная, 2а | 21 | | ААБл- 4x150 | 02.07.2013 | 34 | 19 | 20 | 5 | 03.07.2013 | 17 | 15 | 10 | 2 |
| Резерв | 23 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 25 | | | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резерв | 25 | | | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резерв | 27 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Транспортная ,26 А стр. Ш1 | 29 | | АСБ- 4x120 | 02.07.2013 | 13 | 17 | 17 | 3 | 03.07.2013 | 18 | 25 | 29 | 4 |
| Транспортная ,26 А стр. Ш1 | 29 | | АСБ- 4x120 | 02.07.2013 | 18 | 15 | 23 | 3 | 03.07.2013 | 16 | 22 | 28 | 5 |
| Резерв | 31 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Транспортная ,26 А стр. Ш1 | 33 | | | 02.07.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 9 | 0 | 8 |

2 СЕКЦИЯ

| Наименование отходящих линий, 0,4 кВ | № руб. | № Щит ов | Сечение кабеля | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | | Дата снятия показаний | Нагрузка, А | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------|----|----|----|-----------------------------|-------------|----|---|----|
| | | | | | День | | | | | Ночь | | | |
| | | | | | А | В | С | 0 | | А | В | С | 0 |
| Резерв | 2 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул.Водопроводная, 4, мед. центр | 4 | | АСБ - 4x120 | 02.07.2013 | 12 | 6 | 15 | 10 | 03.07.2013 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Резерв | 6 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ВРУ-3 | 8 | | АСБ - 4x120 | 02.07.2013 | 4 | 6 | 6 | 3 | 03.07.2013 | 8 | 21 | 7 | 9 |
| ВРУ-3 | 8 | | АСБ - 4x120 | 02.07.2013 | 3 | 10 | 5 | 4 | 03.07.2013 | 8 | 19 | 7 | 11 |
| Резерв | 10 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул.Водопроводная ,29(4) | 12 | | АСБ- 4x185 | 02.07.2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03.07.2013 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ул.Водопроводная 4,ИП Аглиуллова | 14 | | Асб-4x95 | 02.07.2013 | 7 | 26 | 4 | 12 | 03.07.2013 | 10 | 14 | 0 | 8 |
| Резерв | 16 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул.Водопроводная 4, | 18 | ЭЩ- 1 | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| ул.Транспортная, 2а | 20 | | АСБ- 4x120 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул.Транспортная, 2а | 20 | | АСБ- 4x120 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв | 22 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 23 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Резерв | 24 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Транспортная ,26 А стр. III2 | 26 | | АСБ- 4x120 | 02.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортная ,26 А стр. III2 | 26 | | АСБ- 4x120 | 02.07.2013 | 5 | 0 | 0 | 4 | 03.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв | 28 | | | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |
| Транспортная ,26 А стр. III1 | 30 | | АСБ- 4x120 | 02.07.2013 | 8 | 15 | 5 | 1 | 03.07.2013 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Транспортная ,26 А стр. III1 | 30 | | АСБ- 4x120 | 02.07.2013 | 5 | 4 | 4 | 0 | 03.07.2013 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Конденсаторная установка | 32 | | ААШВ- 4x120 | 02.07.2013 | | | | | 03.07.2013 | | | | |