

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 ООО «Композит-Энерго»Дата 08.06.17Время день 09-00  
вечер 17-00

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397	Ubc	396	Uca	395
						398		396		395
		10			Uao	225	Ubo	225	Uco	224
						225		225		255
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 нежилые помещения РП/ТП ВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			5	0	0	5				
ф.2 Водопроводная 2 (м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.3 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.4 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.9 Транспортная 2 ЭЩ.№1 2АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	5	0	0				
ф.10 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.11 Транспортная 2 ЭЩ.№2 2АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			0	0	0					
			5	5	0					



Листок замеров ТП/РП № ТП-1, ООО «Композит-Энерго»Дата 08.06.17Время день 11-25  
вечер 18-50

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398	Ubc	405	Uca	402
ТМ	630	10			227	228	225	230	227	
					395					402
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
ф.13 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.16 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.17 АВВГ-1; 4х10		64	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.18 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.22 Унив.набережная 11 ААБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			10	15	15	0				
ф.24 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			5	10	5	0				
			0	30	10	10				
Сумма:			5	10	5					
			10	45	25					

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 ООО «Композит-Энерго»

Дата 08.06.17

Время день 11-25  
вечер 18-50

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396 392	Ubc	397 395	Uca	395 393
TM	630	10			Uao	225 223	Ubo	224 223	Uco	226 224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4x120		270	5	20	5	10				
			5	25	10	10				
ф.2 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4x95		240	5	5	0	0				
			0	0	10	5				
ф.3 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x120		270	5	5	20	10				
			20	10	5	10				
ф.4 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4x95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.5 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4x120		270	40	5	10	10				
			5	10	30	15				
ф.6 Унив.набережная 11 АСБ-1; 4x95		240	25	10	0	10				
			5	25	0	15				
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4x70		193	15	10	15	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4x120		270	20	5	20	5				
			20	5	5	5				
ф.10 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x185		345	15	30	10	5				
			10	20	10	5				
ф.12 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4x120		270	40	30	35	10				
			35	15	45	20				
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4x120		270	20	20	40	0				
			35	30	25	0				
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x240			15	10	5	0				
			20	20	5	0				
Сумма:			205	150	160					
			155	160	145					





Листок замеров ТП/РП № ТП-4 ООО «Композит-Энерго»Дата 08.06.17Время день 10-05  
вечер 17-50

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 402	Ubc	393 402	Uca	392 399
<i>ТМ</i>	<i>630</i>	<i>10</i>			Uao	225 231	Ubo	226 233	Uco	220 223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) АСБ-1;4х150		305	15	5	10	5				
			5	5	5	5				
ф.7 Транспортная 4, ЭЦ№2 2АСБ-1;4х120		270	25	20	35	5				
			25	25	20	5				
ф.11 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	10	5	15	10				
			10	5	25	10				
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	0	5	5	0				
			5	5	20	10				
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ ) 2ААБл-1;4х150		305	70	55	30	5				
			35	35	30	0				
ф.23 Транспортная 4, ЭЦ№4 АСБ-1;4х120		270	25	0	25	10				
			5	5	5	5				
ф.25 Транспортная 4, ЭЦ№3 2АСБ-1;4х120		270	10	10	10	0				
			25	10	40	10				
ф.29 Транспортная 4, ЭЦ№1 2АСБ-1;4х120		270	35	30	40	5				
			35	30	40	0				
ф.31 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			190	130	170					
			145	120	185					





Листок замеров ТП/РП № ТП-51.000 «Композит-Энерго»Дата 08.06.17Время день 10-30  
вечер 18-10

## ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)								
					Uab	397		Ubc	396		Uca	395	
						405			402			405	
ТМ	630	10			Uao	225		Ubo	225		Uco	224	
						230			230			229	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание						
			А	В	С	0							
ф.2 Транспортная 8, ЭЩ№2 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф.4 Водопроводная 59 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф.6 Транспортная 8, ЭЩ№1 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0							
			10	0	0	0							
ф.8 Транспортная 8, ЭЩ№3 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф.12 Транспортная 8, ЭЩ№4 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф.14 Транспортная 8, (офисы) АВББШв-1;4х70		193	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф.18 Транспортная Стройплощадка			25	25	25	5							
			0	0	0	0							
Сумма:			25	25	25								
			10	0	0								





