

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1Дата 05.06.18гВремя день 11-05
вечер 20-40

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393	Ubc	392	Uca	391
						400		400		398
		10			Uao	222	Ubo	223	Uco	222
						227		227		226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 нежилые помещения РП/ТП ВВГ-1;4х6		42	10	0	5	10				
			0	0	5	5				
ф.2 Водопроводная 2 (м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	0	0	0	5				
			0	0	0	0				
ф.3 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	0	0	0	5				
			0	0	0	0				
ф.4 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.9 Транспортная 2 ЭЩ.№1 2АСБ-1;4х120		540	5	5	5	0				
			5	5	5	0				
ф.10 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.11 Транспортная 2 ЭЩ.№2 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			15	5	10					
			5	5	10					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 «Композит-Энерго»

Дата 05.06.18г

Время день 11-05
вечер 20-40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393	Ubc	392	Uca	390
						401		400		397
		10			Uao	222	Ubo	224	Uco	226
						229		226		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ			Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
				А	В	С	0			
ф.13 Транспортная 2 ЭЩ.№2 2АСБ-1;4х120			540	40	25	40	10			
				50	40	60	10			
ф.14 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6			42	0	0	0	0			
				0	0	0	0			
ф.15 Транспортная 2 ЭЩ.№1 2АСБ-1;4х120			540	10	25	15	10			
				45	35	35	10			
ф.17 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м			345	10	35	30	15			
				25	45	45	25			
ф.21 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м			305	10	15	25	15			
				15	30	45	15			
ф.23 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м			165	25	20	5	15			
				10	0	0	10			
ф.24 Водопроводная 2(м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м			345	90	105	60	35			
				70	60	45	25			
Сумма:				185	225	175				
				215	210	230				

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 «Композит-Энерго»

Дата 04.06.18.

Время день 10-40
вечер 18-15

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	387 399	Ubc	389 400	Uca	386 398
<i>TM</i>	630	10			Uao	219 226	Ubo	223 227	Uco	222 230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4x120		270	10	5	20	10				
			20	25	15	5				
ф.2 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4x95		240	30	5	10	20				
			5	10	5	5				
ф.3 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x120		270	10	10	25	10				
			10	15	15	5				
ф.4 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4x95		240	0	0	5	0				
			5	5	5	0				
ф.5 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4x120		270	30	25	15	10				
			35	10	20	15				
ф.6 Унив.набережная 11 АСБ-1; 4x95		240	10	15	5	5				
			5	20	5	10				
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4x70		193	10	10	15	5				
			5	5	5	0				
ф.8 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4x120		270	10	10	10	5				
			30	5	15	15				
ф.10 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x185		345	15	15	10	5				
			10	25	30	5				
ф.12 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4x120		270	30	65	40	20				
			30	35	40	10				
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4x120		540	55	15	40	10				
			40	50	35	5				
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x240			15	15	25	5				
			30	35	55	10				
Сумма:			225	190	220					
			225	240	245					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1 «Композит-Энерго»

Дата 04.06.18.Время день 10-40
вечер 18-15

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390	Ubc	396	Uca	395
						403		410		407
TM	630	10			Uao	223	Ubo	224	Uco	226
						230		230		233
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Водопроводная 7, ЭЦ.№1 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 Водопроводная 7, ЭЦ.№4 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.16 Водопроводная 7, ЭЦ.№3 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.17 АВВГ-1; 4х10		64					откл.			
ф.18 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Водопроводная 7, ЭЦ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.22 Унив.набережная 11 ААБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Водопроводная 1, ЭЦ.№2 ААБ-1; 4х120		270	5	5	5	0				
			5	10	0	5				
ф.24 Водопроводная 1, ЭЦ.№1 ААБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЦ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЦ.№1 ААБ-1; 4х240			5	10	5	0				
			10	10	10	0				
Сумма:			10	15	10					
			15	20	10					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-4 «Композит-Энерго»

Дата 05.06.18гВремя день 11-15
вечер 21-07

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	392 402	Ubc	391 401	Uca	390 398
ТМ	630	10			Uao	225 230	Ubo	225 231	Uco	222 224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) АСБ-1;4х150		305	10	10	10	5				
			5	10	0	5				
ф.7 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	5	20	0	10				
			0	0	0	0				
ф.11 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	15	5	20	10				
			25	15	35	15				
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	5	5	10	5				
			5	0	20	10				
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	45	50	40	10				
			30	35	35	5				
ф.23 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	10	15	20	5				
			20	5	25	10				
ф.25 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	15	30	30	5				
			40	30	40	10				
ф.29 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	30	25	45	25				
			55	30	40	15				
ф.31 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	10	0	0	5				
			0	0	0	0				
Сумма:			145	160	175					
			180	125	195					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-4 «Композит-Энерго»

Дата 05.06.18гВремя день 11-15
вечер 21-07

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395 404	Ubc	395 402	Uca	392 401
ТМ	630	10			Uao	225 228	Ubo	226 230	Uco	223 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) АСБ-1;4х150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			20	5	0	5				
ф.12 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	5	5	5	0				
			15	25	10	5				
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	5				
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	10	5	10	5				
			5	0	0	0				
ф.22 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	15	20	20	5				
			40	25	20	10				
ф.30 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			30	30	35					
			80	55	30					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

