

Листок замеров ТП/РП № КТП-Южная, 34

Дата 16.06.19
16.06.19

Время день 11:20
вечер 18:00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390	Ubc	392	Uca	400
	390		401			392				
					Uao	220	Ubo	226	Uco	226
						219		225		223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1			10	10	10	10				
			5	0	5	0				
ф.3			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.5			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			10	10	10					
			5	0	5					

Замеры проводил электромонтер Воробей А.А. Воробей (подпись)

Листок замеров проверил Сидяков К.К. Сидяков (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит

Дата 08.06.19
08.06.19

Время день 11:35
вечер 18:20

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)								
					Uab	400	403	Ubc	398	399	Uca	398	401
ТМГ	1000	10			Uao	229	231	Ubo	229	230	Uco	227	228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание						
			А	В	С	0							
Ф1 пер.Суворова, 27, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4х120		540	0	0	0	0							
Ф3 пер.Суворова, 27, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4х150		610	0	0	0	0							
Ф7 Южная, 44 АВБ6Шв-1; 4х240			0	0	0	0							
Ф11 ЩС-0,4кВ, ввод №1 АВБ6Шв-1; 4х185		345	0	0	0	0							
Ф17 бытовые помещ-я(2 этаж) АВВГ-1; 4х6							откл.						
ф.15 СИП			0	0	0	0							
			0	0	0	0							
Сумма:			0	0	0								
			5	5	5								

Замеры проводил электромонтер ИМ Еркинов АС (подпись)

Листок замеров проверил Иван Гусенков В.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Композит

Дата 08.06.19
08.06.19

Время день 09:50
вечер 17:00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399	Ubc	398	Uca	396
						404		400		403
TM	630	10			Uao	226	Ubo	227	Uco	226
						228		230		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.5 Транспортная 8, ЭЦ№2 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.7 Транспортная 8, ЭЦ№3 АВББШв-1;4х240		-	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.9 Транспортная 8, ЭЦ№1 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.11 Водопроводная 59 АВББШв-1;4х240		-	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.13 Транспортная 8, (офисы) АВББШв-1;4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.19 Транспортная 8, ЭЦ№4 АВББШв-1;4х240		-	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.3 собст. нужды			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер М.Ермилов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Игорь Трунов В.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Композит

Дата 08.06.19
08.06.19

Время день 10:00
вечер 17:05

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398 403	Ubc	396 402	Uca	397 400
ТМ	630	10			Uao	228 231	Ubo	227 229	Uco	224 226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф.2 Транспортная 8, ЭЩ№2 АВБ6Шв-1;4х185		354	20	15	30	10				
			10	15	30	20				
ф.4 Водопроводная 59 АВБ6Шв-1;4х240			15	25	45	30				
			40	25	50	25				
ф.6 Транспортная 8, ЭЩ№1 АВБ6Шв-1;4х185		354	35	35	20	10				
			10	15	15	10				
ф.8 Транспортная 8, ЭЩ№3 АВБ6Шв-1;4х240			40	20	30	10				
			40	25	85	10				
ф.12 Транспортная 8, ЭЩ№4 АВБ6Шв-1;4х240			25	50	25	10				
			55	15	15	20				
ф.14 Транспортная 8, (офисы) АВБ6Шв-1;4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	5	0				
ф.18 Транспортная Стройплощадка			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			135	145	150					
			155	95	200					

Замеры проводил электромонтер ММ Егоров АС (подпись)

Листок замеров проверил Игорь Зуевлова К.В (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 08.06.19
08.06.19

Время день 09:30
вечер 17:20

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400	Ubc	398	Uca	397
						404		401		403
TM	630	10			Uao	226	Ubo	227	Uco	226
						228		229		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) АСБ-1;4х150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.7 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.11 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.25 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.29 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	5	0	0	5				
			0	0	0	0				
ф.31 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			5	0	0					
			0	0	0					

Замеры проводил электромонтер М. Ермаков А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Ильин Г.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 08.06.19
08.06.19

Время день 09:40
вечер 17:25

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398 401	Ubc	396 400	Uca	395 398
ТМ	630	10			Uao	228 228	Ubo	225 231	Uco	226 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) АСБ-1;4х150		305	20	15	20	5				
			5	5	10	5				
ф.6 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	10	5	10	5				
			10	10	10	5				
ф.8 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	40	25	25	5				
			25	10	35	10				
ф.12 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	10	15	20	10				
			10	10	10	5				
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	5	10	10	10				
			20	15	20	5				
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	30	30	30	10				
			50	60	60	10				
ф.22 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	5	5	5	5				
			0	5	5	5				
ф.28 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	25	35	30	5				
			25	25	20	5				
ф.32 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	45	25	25	10				
			45	40	20	10				
Сумма:			190	165	175					
			190	180	190					

Замеры проводил электромонтер М.Ермилов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Игорь Чуевников К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-3 Композит

Дата 08.06.19
08.06.19

Время день 11:10
вечер 18:10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	384 388	Ubc	384 387	Uca	380 385
		10			Uao	218 220	Ubo	219 221	Uco	217 219
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.8 Универер.набережная 13 ААБл-1;4х120		270	35	15	15	5				
			20	10	20	5				
ф.34 Универер.набережная 8 АВБШв-1;4х70		200	10	10	10	5				
			10	10	5	5				
ф.56 Автостоянка АСБ-1;4х70		200	15	10	15	5				
			5	5	10	5				
ф.58 ФОК "Аквалуб" 2АСБ-1;4х70		400	10	15	10	5				
			10	15	10	5				
Ф.44 стройка ЩР-0,4кВ №1 СИП-2А; 4х70		200					откл.			
Ф.48 стройка ЩР-0,4кВ №2 СИП-2А; 4х70		200	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.52 СОК ВРУ-2 ввод-2 АВБШв-1 4х95		400	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			70 45	50 40	50 45					

Замеры проводил электромонтер М.Еришов АС (подпись)

Листок замеров проверил Иван Гурьевич К.Б. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-2 (УЛГУ)

Дата 08.06.19
08.06.19Время день 10:40
вечер 17:55

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395 399	Ubc	396 400	Uca	397 401
ТМГ	630	10			Uao	226 228	225	226 228	Uco	224 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Корпус №4 2ААБл-1;4х120		540	10	15	15	10				
			10	5	5	5				
ф.2 Ф.О.К. АСБл-1;4х120		270	5	15	5	5				
			10	15	10	5				
ф.3 Общежитие 2п 2ААБл-1;4х120		540	25	15	20	5				
			40	30	40	10				
ф.5 Общежитие 1п. ААБл-1;4х185		345	35	40	40	5				
			70	55	60	15				
ф.7 Автосервис (к.№4) 2АСБл-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			75 130	85 105	80 115					

Замеры проводил электромонтер М.С.Симов А.С. (подпись)Листок замеров проверил Игорь Александрович К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит

Дата 08.06.19
08.06.19

Время день 10:25
вечер 17:35

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397 402	Ubc	399 404	Uca	396 401
TM	630	10			Uao	224 227	Ubo	226 229	Uco	226 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4x120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.2 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4x95		240	5	5	10	5				
			5	5	5	0				
ф.3 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x120		270	10	10	10	5				
			20	20	20	10				
ф.4 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4x95		240	10	5	5	5				
			10	10	5	5				
ф.5 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4x120		270	20	10	20	10				
			15	10	10	5				
ф.6 Унив.набережная 11 АСБ-1; 4x95		240	15	15	10	5				
			5	10	15	5				
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4x70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4x120		270	10	10	10	5				
			10	10	15	5				
ф.10 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.12 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4x120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4x120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			70	55	65					
			65	65	70					

Замеры проводил электромонтер М.Е. Ермаков А.С. (подпись)

Листок замеров проверил М.В. Суванков К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит

Дата 08.06.19
08.06.19

Время день 10:30
вечер 17:40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395	Ubc	397	Uca	394
	400		401			399				
TM					Uao	221	Ubo	230	Uco	224
						226		231		225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	10	10	20	5				
			10	20	35	15				
ф.14 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	5	5	5	0				
			5	0	0	5				
ф.16 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.17 АВВГ-1; 4х10		64					откл.			
ф.18 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.22 Унив.набережная 11 ААБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	45	40	50	10				
			25	40	60	10				
ф.24 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	10	10	10	5				
			15	15	10	5				
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	30	20	40	10				
			35	25	45	10				
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			70	40	50	10				
			40	35	60	15				
Сумма:			170	125	175					
			130	135	210					

Замеры проводил электромонтер М.Ермилов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Иван Гуреев К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит

Дата 08.06.19
08.06.19

Время день 15:35
вечер 18:40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402 403	Ubc	401 401	Uca	400 400
		10			Uao	228 227	Ubo	226 229	Uco	228 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Транспортная 2 ЭЩ. №2 2АСБ-1;4х120		540	15	15	30	10				
			10	15	15	5				
ф.14 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Транспортная 2 ЭЩ. №1 2АСБ-1;4х120		540	10	15	15	5				
			10	25	25	5				
ф.17 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	15	30	20	15				
			20	20	30	15				
ф.21 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	20	20	15	10				
			15	30	15	15				
ф.23 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	20	15	10	5				
			15	10	5	10				
ф.24 Водопроводная 2(м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	60	75	50	15				
			70	70	40	25				
Сумма:			140	170	140					
			140	170	130					

Замеры проводил электромонтер И.Еримов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Игорь Кузнецов В.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 5187

Дата 10.06.19 г.

Время день 16-50
вечер 19-10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400 400	Ubc	400 400	Uca	400 400
ТМГ-1000/10	1000	10			Uao	230 230	Ubo	230 230	Uco	230 230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф4 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 АВББШв-1; 4х120			5	0	0	5				
Ф4 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 (АВР) АВББШв-1; 4х120			5	0	0	0				
Ф6 п-т Ген.Тюленева, 6Б (магазины) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 АВББШв-1; 4х120			10	0	10	5				
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 (АВР) АВББШв-1; 4х120			15	0	10	0				
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 (АВР) АВББШв-1; 4х120			5	5	5	5				
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 (АВР) АВББШв-1; 4х120			0	5	5	5				
Ф10 п-т Ген.Тюленева, 6Б (паркинг) АВББШв-1; 4х120			5	5	10	5				
Ф10 п-т Ген.Тюленева, 6Б (паркинг) АВББШв-1; 4х120			5	0	15	5				
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 (АВР) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 (АВР) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
Сумма:			30	10	25					
Сумма:			30	5	30					

Замеры проводил электромонтер  (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)