

**Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит**

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 10-20  
вечер 18.окт

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398 405	Ubc	396 403	Uca	394 403
		<b>10</b>			Uao	228 231	Ubo	223 230	Uco	227 230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 нежилые помещения РП/ТП ВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
ф.2 Водопроводная 2 (м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	50	85	50	20				
ф.3 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	15	20	15	10				
ф.4 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	15	30	10	10				
ф.8 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	20	10	30	10				
ф.9 Транспортная 2 ЭЩ.№1 2АСБ-1;4х120		540	5	5	20	5				
ф.10 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
ф.11 Транспортная 2 ЭЩ.№2 2АСБ-1;4х120		540	10	45	40	15				
Сумма:			115	195	165					
			160	170	135					

Замеры проводил электромонтер Ефимов АС (подпись)

Листок замеров проверил Улькото В.В. (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит**

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 10-35  
вечер 18-00

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402	Ubc	400	Uca	399
		10			Uao	228	Ubo	227	Uco	227
						228		228		231
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
ф.13 Транспортная 2 ЭЩ.№2 2АСБ-1;4х120		540	20	60	40	15				
			25	30	35	10				
ф.14 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Транспортная 2 ЭЩ.№1 2АСБ-1;4х120		540	20	20	15	10				
			0	0	0	0				
ф.17 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	5	5	5	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	5	5	5	5				
			5	5	5	5				
ф.23 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.24 Водопроводная 2(м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	5	10	5	5				
			0	0	0	0				
Сумма:			55	100	70					
			30	35	40					

Замеры проводил электромонтер Ермилов АС (подпись)

Листок замеров проверил С.А. Усманов (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит**

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 09-15  
вечер 18-00

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397 397	Ubc	398 399	Uca	396 396
<b>ТМ</b>	<b>630</b>	<b>10</b>			Uao	224 224	Ubo	226 227	Uco	228 226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	5	5	10	5				
			10	5	10	5				
ф.2 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	10	0	5	5				
			15	5	10	5				
ф.3 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	5	15	20	10				
			10	10	10	5				
ф.4 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	15	5	5	5				
			5	0	5	5				
ф.5 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Унив.набережная 11 АСБ-1; 4х95		240	15	10	5	10				
			10	25	5	10				
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	5	5				
ф.8 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.10 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	20	15	15	5				
			15	20	20	10				
ф.12 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	20	25	70	35				
			25	30	60	25				
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	40	25	30	5				
			30	35	45	15				
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			30	30	15	10				
			35	30	30	10				
Сумма:			160	130	175					
			155	160	200					

Замеры проводил электромонтер Ермилов АС (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев В.В. (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит**

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 09-23  
вечер 18-15

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400 401	Ubc	400 402	Uca	400 399
ТМ					Uao	227 226	Ubo	229 228	Uco	228 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	15	0	0	10				
			0	0	0	0				
ф.14 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	10	15	20	10				
			20	5	25	10				
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО), АВВГ-1; 4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.16 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	15	25	10	10				
			10	30	5	5				
ф.17 АВВГ-1; 4х10		64					откл.			
ф.18 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	5	5	5	5				
			10	5	5	10				
ф.22 Унив.набережная 11 ААБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	10	10	0	5				
			0	0	0	0				
ф.24 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			55	55	35					
			40	40	35					

Замеры проводил электромонтер Еркинов АС ДМ (подпись)

Листок замеров проверил Уленов К В (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-3 Композит**

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 10-50  
вечер 17-25

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	383 384	Ubc	382 382	Uca	381 383
		<b>10</b>			Uao	218 218	Ubo	218 218	Uco	219 218
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.15 Универс.набережная 13 2ААБл-1;4х120		540	40 40	20 40	50 35	5 5				
ф.33 Универс.набережная 8 АВБШв-1;4х70		200	15 10	30 5	15 10	10 5				
ф.55 Лабораторный корп. УлГУ АСБ-1;4х95		240	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф.59 ФОК "Акваклуб" 2АСБ-1;4х70		200	45 40	45 45	45 50	10 5				
ф.51 СОК ВРУ-1 ввод-1 АВБШв -1 4х95		400	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф.47 СОК ВРУ-2 ввод-1 АВБШв 4х95		400	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф.27 ул.Южная, 19 ВРУ-0,4 кВ ЩР-2 АВБШв-1; 4х240, L=300м			10 5	5 10	5 5	5 5				
ф.31 ул.Южная, 19 ВРУ-0,4 кВ ЩР-1 АВБШв-1; 4х240, L=300м			5 5	15 25	5 5	5 15				
ф.17 ул.Южная, 19 ВРУ-0,4 кВ АВР АВБШв-1, 4х150 L=300м			5 5	5 5	5 5	5 5				
ф.43 Лабораторный корпус			0 0	0 0	0 0	0 0				
Сумма:			120 105	120 130	125 110					

Замеры проводил электромонтер Сорокин В.А. с.ш. (подпись)

Листок замеров проверил Цыганов К.В. Лец (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-3 Композит**

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 11-02  
вечер 17-36

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389 388	Ubc	385 387	Uca	386 384
		<b>10</b>			Uao	220 220	Ubo	222 221	Uco	219 219
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.8 Универс.набережная 13 ААБл-1;4х120		270	0	0	0	0				
ф.34 Универс.набережная 8 АВБШв-1;4х70		200	0	0	0	0				
ф.56 Автостоянка АСБ-1;4х70		200	0	0	0	0				
ф.58 ФОК "Акваклуб" 2АСБ-1;4х70		400	0	0	0	0				
Ф.44 стройка ЩР-0,4кВ №1 СИП-2А; 4х70		200					откл			
Ф.48 стройка ЩР-0,4кВ №2 СИП-2А; 4х70		200					нет КЛ			
ф.52 СОК ВРУ-2 ввод-2 АВБШв-1 4х95		400	0	0	0	0				
ф.26 ул.Южная, 19, ВРУ-0,4 кВ АВР, АВБШв-1, 4х150, L=300м			0	0	0	0				
ф.28 ул.Южная, 19, ВРУ-0,4 кВ ЩР-1, АВБШв; 4х240, L=300м			5	5	5	5				
ф.32 ул.Южная, 19, ВРУ-0,4 кВ ЩР-2, АВБШв; 4х240, L=300м			5	10	5	10				
ф.36 Лабораторный корпус			5	5	5	5				
ф.40			0	0	0	0				
			0	0	0	0	откл			
Сумма:			10	10	10					
			10	10	10					

Замеры проводил электромонтер Евдокимов А.С.М (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев В.В.С (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 10-07  
вечер 18-27

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400	Ubc	397	Uca	396
						401		401		400
TM	630	10			Uao	227	Ubo	226	Uco	228
						228		230		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) АСБ-1;4х150		305	15	5	0	5				
			15	10	5	5				
ф.7 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	15	15	15	10				
			30	30	15	10				
ф.11 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	5	10	20	5				
			10	10	20	5				
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	20	40	25	10				
			30	40	40	5				
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ ) 2ААБл-1;4х150		610	40	60	50	15				
			35	40	40	10				
ф.23 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	5	10	10	5				
			10	5	10	5				
ф.25 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	35	15	15	10				
			55	20	25	10				
ф.29 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	25	50	20	15				
			50	40	35	10				
ф.31 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			160	205	155					
			235	195	190					

Замеры проводил электромонтер Евсиков АС (подпись)

Листок замеров проверил Иванов К.В. (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит**

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 10-15  
вечер 18-33

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab		Ubc		Uca	
<b>ТМ</b>	<b>630</b>	<b>10</b>			Uao		Ubo		Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Доп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) АСБ-1;4х150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.12 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	5	5	5	5				
			5	5	5	5				
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	0	0	0	0				
			25	20	20	10				
ф.22 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.32 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			5	5	5					
			30	25	25					

Замеры проводил электромонтер Ермилов АС (подпись)

Листок замеров проверил Гусев В.В. (подпись)



## Листок замеров ТП/РП №

ТП-5 Композит

Дата 13.06.2021  
09.06.2021Время день 09-40  
вечер 18-40

## ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400	Ubc	397	Uca	398
ТМ	630	10				404		229		404
					229	238	228			
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.5 Транспортная 8, ЭЩ№2 АВБ6Шв-1;4х185		354	15	15	15	10				
			30	10	50	20				
ф.7 Транспортная 8, ЭЩ№3 АВБ6Шв-1;4х240		-	40	20	25	30				
			45	50	35	15				
ф.9 Транспортная 8, ЭЩ№1 АВБ6Шв-1;4х185		354	20	10	25	15				
			10	15	30	20				
ф.11 Водопроводная 59 АВБ6Шв-1;4х240		-	20	35	30	15				
			30	50	30	5				
ф.13 Транспортная 8, (офисы) АВБ6Шв-1;4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.19 Транспортная 8, ЭЩ№4 АВБ6Шв-1;4х240		-	20	10	15	10				
			40	10	30	15				
ф.3 собст. нужды			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			115	90	110					
			155	135	175					

Замеры проводил электромонтер Ермилов АС (подпись)Листок замеров проверил Иванов В.В. (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Композит**

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 09-51  
вечер 18-47

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	402 409	Ubc	400 407	Uca	401 406
<b>ТМ</b>	<b>630</b>	<b>10</b>			Uao	229 232	Ubo	228 232	Uco	228 232
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.2 Транспортная 8, ЭЩ№2 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.4 Водопроводная 59 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Транспортная 8, ЭЩ№1 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Транспортная 8, ЭЩ№3 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.12 Транспортная 8, ЭЩ№4 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 Транспортная 8, (офисы) АВББШв-1;4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.18 Транспортная Стройплощадка			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			0	0	0	0				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер Егорин АС (подпись)

Листок замеров проверил Иванова К В (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит**

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 15-25  
вечер 17-05

**ТРАНСФОРМАТОР №1**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)								
					Uab	396	396	Ubc	391	392	Uca	398	394
<b>ТМГ</b>	<b>1000</b>	<b>10</b>			Uao	224	226	Ubo	225	226	Uco	225	224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание						
			А	В	С	0							
Ф1 пер.Суворова, 27, эщ.2 2АВБ6Шв-1; 4х120		540	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
Ф3 пер.Суворова, 27, эщ.1 2АВБ6Шв-1; 4х150		610	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
Ф7 Южная, 44 АВБ6Шв-1; 4х240			0	0	0	0							
			0	0	0	0							
Ф11 ЩС-0,4кВ, ввод №1 АВБ6Шв-1; 4х185		345	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
Ф17 бытовые помещ-я(2 этаж) АВВГ-1; 4х6							демонт-н						
ф.15 СИП стройка			0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф.13 Университ.наб. д. 81А АВБ6ШВ 4х240			0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф.9 ул.Наб.р.Свяги, 81 АВБ6Шв-1, 4х185			0	0	0	0							
			0	0	0	0							
ф.19			10	10	15	5							
			15	10	15	10							
Сумма:			10	10	15								
			15	10	15								

Замеры проводил электромонтер Ермилов А.С. М (подпись)

Листок замеров проверил Гусева К.В (подпись)

**Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит**

Дата 13.06.2021  
09.06.2021

Время день 15-30  
вечер 17.май

**ТРАНСФОРМАТОР №2**

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396	Ubc	396	Uca	392
	398		398			398				
ТМГ	1000	10			Uao	226	Ubo	224	Uco	225
						228		226		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф2 пер.Суворова, 27, эщ.1 2АВББШв-1; 4х150		610	35	40	73	25				
			45	40	95	30				
Ф4 пер.Суворова, 27, эщ.2 2АВББШв-1; 4х120		540	55	35	45	25				
			60	30	60	35				
Ф8 ЦС-0,4кВ, ввод №2 АВББШв-1;4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф12 ул.Южная, 44 АВББШв-1;4х240			25	25	20	10				
			25	30	15	15				
ф.14 ул.Универс.набер. Д.81А ввод№2 АВББШв-1 4х240			5	5	5	5				
			10	5	5	10				
ф.10 ул.наб.р.Свияги, 81 АВББШв-1, 4х185			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 магазин, ул.Суворова, 27			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			120	105	143					
			140	105	175					

Замеры проводил электромонтер Еремюв А.С. Ш (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев В.В. Ш (подпись)