

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 10:15
вечер 17:20

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uво(р), кВ	Iном, А	Положение ПЕР	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uаб	398	Uвс	396	Uса	393
						397		397		396
ТМ	630	10			Uао	225	Uбо	228	Uсо	226
						227		227		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I, ам, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	О				
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) АСБ-1;4х150		305	0	0	0	0				
ф.6 Транспортная 4, ЭЦ№4 АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
ф.8 Транспортная 4, ЭЦ№3 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
ф.12 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	5	5	5	5				
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	30	40	30	10				
ф.22 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
ф.28 Транспортная 4, ЭЦ№2 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
ф.32 Транспортная 4, ЭЦ№1 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
Сумма:			35	45	35					
			50	50	45					

Замеры проводил электромонтер Сериков А.В. (подпись)

Листок замеров проверил Усманов Р.К. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 10:10
вечер 17:05

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Голожение ПСБ	Напряжения, В (день/вечер)					
					Uаб	397	Uвс	394	Uси	393
						396		395		393
TM	630	10			Uао	229	Uво	228	Uсу	224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	О				
ф.3 Водопроводная 4 (мед.центр) АСБ-1;4х150		305	15	5	5	15				
			20	15	10	10				
ф.7 Транспортная 4, ЭЦ№2 2АСБ-1;4х120		540	15	25	15	10				
			30	30	25	10				
ф.11 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	10	10	20	10				
			10	10	15	10				
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	15	30	25	5				
			20	20	35	10				
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	5	10	10	10				
			10	15	15	10				
ф.23 Транспортная 4, ЭЦ№4 АСБ-1;4х120		270	5	5	35	15				
			15	10	25	10				
ф.25 Транспортная 4, ЭЦ№3 2АСБ-1;4х120		540	30	25	35	10				
			45	25	30	10				
ф.29 Транспортная 4, ЭЦ№1 2АСБ-1;4х120		540	25	40	35	5				
			35	30	45	15				
ф.31 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			120	150	180					
			185	155	200					

Замеры проводил электрик Сериков Н. С. (подпись)

Листок замеров проверил Иванов В. В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТН-3 Композит

Дата 12.06.2022
12.06.2022Время день 11:25
вечер 18:35

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Уин(р), кВ	Ином, А	Положение с ПВВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	384	Ubc	382	Uca	388
						383		383		384
					Uao	219	Ubo	220	Uco	218
						220		220		221
Наименование питающих линий 0,4кВ		Iном, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф. 8 Универс.набережная 13 ААБл-1;4х120		270	0	0	0	0				
ф. 34 Универс.набережная 8 АВББШв-1;4х70		200	0	0	0	0				
ф. 56 Автостоянка, Лаборат. АСБ-1;4х70		200	0	0	0	0				
ф. 58 ФОК "Авантюр" 2АСБ-1;4х70		400	0	0	0	0	0			
Ф.44 СОК, ЦР-0,4кВ ввод №2 АВББШв-1, 4х95		200	5	0	5	0				
Ф.48 стройка ЦР-0,4кВ №2 СИП-2А; 4х70		200					демонт.			
ф. 52 СОК ВРУ-2 ввод-2 АВББШв-1 4х95		400	0	0	0	0				
ф. 26. Южная 19 ВРУ-0,4(АВР) АВББШв-1, 4х150			0	0	0	0				
ф. 28 Южная 19 ЦР-1 АВББШв-1, 4х240			0	0	0	0				
ф. 32 Южная 19 ЦР-2 АВББШв-1, 4х240			0	0	0	0				
ф. 36 УЛГУ УПК-6 Лаб. корпус			0	5	0	5				
ф. 40			5	5	5	5				
							откл.			
Сумма:			5	5	5					
			10	10	5					

Замеры проводил электрик Ермилов А. А. (подпись)Листок замеров проверил Ильинская Е. А. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-3 Композит

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 11:20
вечер 18:30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Вян(р), кВ	Ипом, А	Голо-жение ПЭВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	Ubc		Uca	Ucb	
						382	377		382	379
		10			Uao	Ubo		Uci	Uic	
					218	218		218	218	
					219	218		218	219	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Ивол, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	П				
ф.15 Универс.набережная 13 2АБЛ-1;4х120		540	35	30	35	10				
			30	30	40	10				
ф.33 Универс.набережная 8 АВБШв-1;4х70		200	20	20	15	10				
			15	25	25	10				
ф.55 Лабораторный корп. УлГУ АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.59 ФОК "Акваклуб" 2АСБ-1;4х70		200	30	35	30	5				
			25	30	30	5				
ф.51 СОК ВРУ-1 вход-1 АВБШв-1 4х95		400	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.47 СОК ВРУ-2 вход-1 АВБШв 4х95		400	5	5	5	5				
			5	5	5	5				
ф.27 Южная 19 ЦР-2 АВБШв-1, 4х240			20	45	35	15				
			30	40	40	10				
ф.31 Южная 19 ЦР-1 АВБШв-1, 4х240			25	55	10	30				
			35	65	15	15				
ф.43 УлГУ УЛК-6			5	5	5	5				
			5	0	0	5				
ф.17 ул.Южная, 19 (АВР) АВБШв-1, 4х150			5	5	5	5				
			0	0	0	0				
Сумма:			145	200	140					
			145	195	155					

Замеры проводил электриком Сергеев Н.В. (подпись)

Листок замеров проверил Иванова В.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № _____ ТП-2 А

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 11-55
вечер 19-20

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	ном, А	Поло- жение ЛБВ	Напряжения, В (день/вечер)					
					Uab	398 397	Ubc	394 396	Uca	397 398
ТМГ	630	10			Uac	229 227	225	228 228	Uco	227 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Игол, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	С				
Ф.1			0	0	5	5				
			0	0	0	0				
Сумма:			0	0	5	5				
			0	0	0	0				

Замеры проводил электромонтер Ермилов А.С. (подпись)
Листок замеров проверил: Григорьев В.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-2 (УЛГУ)

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 10:22
вечер 18:10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uли(р), кВ	Iном, А	Положение ШВВ	Напряжения, В (день/вечер)					
					Цаб	394 395	392 396	397 397	Цса	397 397
ТМГ	630	10			Цао	228 227	Цбо	226 226	Цсо	228 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	Д				
ф.9 Корпус №4 2ААБл-1;4х120		540	10	10	10	10				
ф.11 Общ.-е Зл,ул..Водопр.3 2ААБл-1;4х120		540	0	0	0	0				
ф.13 Общежитие 1п. ААБл-1;4х185		345	0	0	0	0				
ф.15 Автосервис (к.№4) 2АСБл-1;4х120		540	0	0	0	0				
ф.16 Ф.О.К. АСБл 1;4х120		270	0	0	0	0				
Сумма:			10	10	10	10				
			15	5	20					

Замеры проводил электромонтер Сорина АС (подпись)

Листок замеров проверил Иванов В.Н. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 10:58
вечер 17:40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увы(р), кВ	Ином, А	Пило-жение ПБВ	Напряжения, В (день/вечер)					
					Цаэ		Цвс		Цса	
					397	398	398	398	227	227
ТМ	630	10			Цаэ	397	Цвс	398	Цса	393
						398		398		395
					Цаэ	225	Цвс	227	Цса	227
						226		227		226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		доп. А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	Д				
ф.13 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	5	5	5	5				
			5	5	0	5				
ф.14 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО), АВВГ-1; 4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.16 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.17 АВВГ-1; 4х10		64					откл.			
ф.18 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	20	5	5	5				
			30	10	5	5				
ф.20 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	5	5	5	5				
			5	0	0	5				
ф.22 Унив.набережная 11 ААБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	20	35	35	5				
			25	30	45	10				
ф.24 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			50	50	50					
			65	45	50					

Замеры проводил электрик Борисов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Гуринков В.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 10:54
вечер 17:30

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uно(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ЦБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uаб	394	Ubc	396	Uca	392
						394		395		399
					Uав	225	Ubo	226	Uco	227
						224		225		225
ТМ	630	10								
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдэл, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Водопроводная 7, ЭЦ, №2 ААБ-1; 4x120		270	10	5	10	5				
			15	10	10	10				
ф.2 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4x95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.3 Водопроводная 7, ЭЦ, №1 ААБ-1; 4x120		270	10	10	10	5				
			10	15	20	10				
ф.4 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4x95		240	5	5	5	5				
			10	5	5	0				
ф.5 Водопроводная 7, ЭЦ, №3 ААБ-1; 4x120		270	20	15	20	5				
			10	15	30	10				
ф.6 Унив.набережная 11 АСБ-1; 4x95		240	10	25	10	5				
			25	20	20	10				
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4x70		193	5	5	5	5				
			5	0	5	0				
ф.8 Водопроводная 7, ЭЦ, №4 ААБ-1; 4x120		270	15	10	10	5				
			15	15	10	5				
ф.10 Водопроводная 1, ЭЦ, №1 ААБ-1; 4x185		345	20	5	15	5				
			15	10	15	5				
ф.12 Водопроводная 1, ЭЦ, №2 ААБ-1; 4x120		270	5	5	5	5				
			0	5	5	5				
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЦ, №2 2ААБ-1; 4x120		540	25	30	40	10				
			30	20	40	10				
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЦ, №1 ААБ-1; 4x240			45	25	25	10				
			40	30	20	10				
Сумма:			170	140	155					
			175	145	180					

Замеры проводил электромонтер Спиридов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Гуляков К.К. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

5187

Дата 10.06.2022
15.06.2022Время день 14-20
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(э), кВ	Итом, А	Поло- жение ЦБЕ	Напряжение, В (день/вечер)								
					Uаб	391	Uвс	388	Uса	391			
						402		399		401			
ТМГ-1000/10					1000	10							
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идем, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание						
			А	В	С	Д							
Ф4 п-т Ген. Тюленева, 6Б, эщ.3 АВББШв-1; 4х120		226	33	10	16	25							
			35	20	25	20							
Ф4 п-т Ген. Тюленева, 6Б, эщ.3 (АВР) АВББШв-1; 4х120		226	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
Ф6 п-т Ген. Тюленева, 6Б (магазины) АВББШв-1; 4х120		226	27	33	18	10							
			20	20	20	10							
Ф8 п-т Ген. Тюленева, 6Б, эщ.2 АВББШв-1; 4х120		226	13	23	12	15							
			45	25	20	15							
Ф8 п-т Ген. Тюленева, 6Б, эщ.2 (АВР) АВББШв-1; 4х120		226	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
Ф10 п-т Ген. Тюленева, 6Б (паркинг) АВББШв-1; 4х120		226	27	17	15	7							
			20	25	10	20							
Ф12 п-т Ген. Тюленева, 6Б, эщ.1 АВББШв-1; 4х120		226	27	25	22	15							
			50	35	50	20							
Ф12 п-т Ген. Тюленева, 6Б, эщ.1 (АВР) АВББШв-1; 4х120		226	0	0	0	0							
			0	0	0	0							
Ф16 Парковка			0	0	8	7							
			0	0	10	10							
Сумма:			127	108	91								
			170	125	135								

Замеры проводил электромонтер Канунцов С.Е. (подпись)Листок замеров проверил Соловьев А.С. (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

5187

Дата 10.06.2022
15.06.2022Время день 14-10
вечер 18-15

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(э), кВ	Ином, А	Голожение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390 403	Ubc	388 400	Uca	390 400
ТМГ-1000/10	1000	10			Uao	25 230	Ubo	223 230	Uco	222 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ	Идол, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание				
		А	В	С	0					
Ф7 п-т Ген. Тюленева, бБ, эц. 2 АВББШв-1; 4х120	226	0	0	0	0					
Ф7 п-т Ген. Тюленева, бБ, эц. 2 (АВР) АВББШв-1; 4х120	226	10 5	10 5	5 10	5 5					
Ф9 п-т Ген. Тюленева, бБ (паркинг) АВББШв-1; 4х120	226	0 0	0 0	0 0	0 0					
Ф11 п-т Ген. Тюленева, бБ, эц. 1 АВББШв-1; 4х120	226	0 0	0 0	0 0	0 0					
Ф11 п-т Ген. Тюленева, бБ, эц. 1 (АВР) АВББШв-1; 4х120	226	20 30	20 40	15 20	7 20					
Ф13 п-т Ген. Тюленева, бБ (магазины) АВББШв-1; 4х120	226	0 0	0 0	0 0	0 0					
Ф15 п-т Ген. Тюленева, бБ, эц. 3 АВББШв-1; 4х120	226	0 0	0 0	0 0	0 0					
Ф15 п-т Ген. Тюленева, бБ, эц. 3 (АВР) АВББШв-1; 4х120	226	21 10	14 10	7 15	5 10					
Сумма:		51 45	44 55	27 45						

Замеры проводил электромонтер Кандельман С.Е. (подпись)Листок замеров проверил Соловьев А.С. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТН-2 (УлГУ)

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 11:09
вечер 18:15

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увл(р), кВ	[ном, А	Поло-жение ПРВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	391 393	Ubc	395 394	Uca	397 394
ТМГ	630	10			Uao	229 228	225	223 227	Uco	227 226
Наименование охлаждающих линий 0,4кВ		[пол, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	О				
ф.1 Корпус №4 ЗААБл-1;4х120		540	15 25	5 15	5 5	5 10				
ф.2 Ф.О.К. АСБл-1;4х120		270	10 10	15 10	10 20	5 10				
ф.3 Общежитие 2п ЗААБл-1;4х120		540	20 20	30 35	20 35	10 10				
ф.5 Общежитие 1п. ААБл-1;4х185		345	30 25	60 45	30 40	10 15				
ф.7 Автосервис (к.№4) ЗАСБл-1;4х120		540	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф.4 Кофейня							откл.			
Сумма:			75 80	110 105	65 100					

Замеры проводил электромонтер Сарингов М. С. (подпись)

Листок замеров прислала Григорьев А. В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 10:05
вечер 17:15

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПЕР	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uаб	400	Ubc	397	Uca	395
						398		398		396
					Uао	228	Ubo	228	Uco	226
						227		228		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Транспортная 2 ЭЦ.№2 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Транспортная 2 ЭЦ.№1 2АСБ-1;4х120		540	5	5	5	5				
			5	0	0	5				
ф.17 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	5	5	5	5				
			0	0	5	5				
ф.21 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.24 Водопроводная 2(м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			10	10	10					
			5	0	5					

Замеры проводил электромонтер Сериков АС (подпись)

Листок замеров проверил Пуримова В.К. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 09:50
вечер 17:00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	ЭВМ(р), кВ	Ином, А	Положение ПЭВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uаб	395	Uвс	391	Uса	392
						395		393		393
					Uао	225	Uбо	226	Uсо	227
						224		227		227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	О				
ф.1 нежилые помещения РП/ТП ВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
ф.2 Водопроводная 2 (м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	70	90	55	15				
ф.3 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	10	15	10	5				
ф.4 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	20	25	25	15				
ф.8 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	25	25	20	10				
ф.9 Транспортная 2 ЭЦ. №1 2АСБ-1;4х120		540	55	50	65	10				
ф.10 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
ф.11 Транспортная 2 ЭЦ. №2 2АСБ-1;4х120		540	25	35	10	5				
Сумма:			205	240	185					
			205	215	195					

Замеры проводил электромонтер Ермилов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Иванова Е.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 5025

Дата 10.06.2022
15.06.2022

Время день 14-00
вечер 17-40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	U(но(р)), кВ	Iном. А	Положение ПВД	Напряжение, В (день/вечер)			
					Uah	Ubc	Uca	Ucb
ТМГ	1000	10			Uab	Uba	Uca	Ucb
					223 228	222 228	221 227	227 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп. А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание	
			Δ	Ш	С	О		
Ф.2 ЩУ-П1 АПвБШп-1; 4х150, L=80м.		278	0	0	0	0		
Ф.4 ЩУ-П2 АПвБШп-1; 4х150, L=76м.		278	0	0	0	0		
Ф.6 РЕЗЕРВ							откл.	
Ф.8 ВРУ-2, ввод 2 2АПвБШп-1; 4х120, L=76м.		496	10	20	10	5		
Ф.10 ВРУ-1, ввод 2 2АПвБШп-1; 4х120, L=80м.		496	20	20	15	5		
Ф.12 РЕЗЕРВ							откл.	
Сумма:			30	40	25			
			20	20	20			

Замеры проводил электромонтер Колосов С.С. (подпись)

Листок замеров проверил Соловьев А.С. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 5025Дата 10.06.2022
15.06.2022Время день 13-45
вечер 17-25

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	ном. А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uаб	387	Ubc	386	Uca	387
						397		395		396
ТМГ	1000	10			Uao	222	Uco	221	Uco	220
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп. А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф.1 РЕЗЕРВ							откл.			
Ф.3 ЦУ-П5 АПвБШп-1; 4х185, L=76		317	0	0	0	0				
Ф.5 РЕЗЕРВ							откл.			
Ф.7 ВРУ-2, ввод 1 2АПвБШп-1; 4х120, L=76м.		496	30	30	30	10				
Ф.9 ВРУ-1, ввод 1 2АПвБШп-1; 4х120, L=80м.		496	50	75	85	10				
			80	65	65	10				
Сумма:			120	105	115					
			90	70	70					

Замеры проводил электромонтер Кавушки С.Е. [подпись]Листок замеров проверил Соловьев А.С. [подпись]

Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 11:43
вечер 10:00

Трансформатор №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увл(р), %	Гвлм, А	Положение ЛБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396	Ubc	393	Uca	395
						398		396		397
ТМГ	1000	10			Uab	228	Ubc	227	Uca	226
Наименование стходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
Ф2 пер.Суворова, 27, эц.1 2АВБШв-1; 4х150		610	100	60	80	25				
			105	80	100	30				
Ф4 пер.Суворова, 27, эц.2 2АВБШв-1; 4х120		540	40	30	55	20				
			35	35	40	15				
Ф8 ЦС-0.4кВ, ввод №2 АВБШв-1; 4х185		345	0	5	0	5				
			0	0	0	0				
Ф12 ул.Южная, 44 АВБШв-1; 4х240			15	20	10	15				
			30	25	20	15				
ф.14 ул.Наб.р.Саяги д.81А ввод№2 АВБШв-1 4х240			15	15	30	10				
			25	10	15	10				
ф.10 Наб.р.Саяги, 81 АВБШв-1; 4х185			10	10	15	5				
			15	15	15	5				
ф.20 пер.Суворова 27 магазин АВБШв-1; 4х95			25	20	20	5				
			35	35	15	10				
ф.16 ж/д№79 ввод№2 АПВШв 4х185			0	5	0	0				
			0	0	5	0				
Сумма			205	165	210					
			245	200	210					

Замеры проводил электромонтер Сорин А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Иванова К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 11:35
вечер 18:50

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПНР	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uаб	397	Ubc	394	Uca	37
						400		398		398
ТМГ	1000	10			Uас	230	Ubn	228	Uco	226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		I, дин, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 пер. Суворова, 27, эц. 2 2АВБ6Шв-1; 4х120		540	0	0	0	0				
Ф3 пер. Суворова, 27, эц. 1 2АВБ6Шв-1; 4х150		610	0	0	0	0				
Ф7 Южная, 44 АВБ6Шв-1; 4х240			0	0	0	0				
Ф11 ЦС-0,4кВ, ввод №1 АВБ6Шв-1; 4х185		345	5	5	5	5				
Ф17 бытовые помещ-я(2 этаж) АВВГ-1; 4х6			0	0	0	0				
ф.15 СИП, стр-на			0	0	0	0				
ф.13 Наб.р.Связи, д. 81А АВБ6ШВ 4х240			0	0	0	0				
ф.9 наб.р.Связи, 81 АВБ6Шв-1; 4х185			0	0	0	0				
ф.19 ул.Сурава, 27 Магазин АВБ6Шв-1; 4х95, l=201м			0	0	0	0				
Сумма:			5	5	5					
			5	0	5					

Замеры проводил электромонтер Еранов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил: Ищукото В.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Коммузит

Дата 12.06.2022
12.06.2022

Время день 10:20
вечер 17:28

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином. А	Полосение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)			
					Uаб	Ubc	Uba	Ucb
ТМ	630	10			Uao	Ubo	Uca	Ucb
					227	228	226	227
					226	228		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Изм. А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание	
			А	В	С	О		
ф.2 Транспортная 8, ЭЦ№2 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0		
			0	0	0	0		
ф.4 Водопроводная 59 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0		
			0	0	0	0		
ф.6 Транспортная 8, ЭЦ№1 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0		
			0	0	0	0		
ф.8 Транспортная 8, ЭЦ№3 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0		
			0	0	0	0		
ф.12 Транспортная 8, ЭЦ№4 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0		
			0	0	0	0		
ф.14 Транспортная 8, (офисы) АВББШв 1;4х70		193	0	0	0	0		
			0	0	0	0		
ф.18 Транспортная Стройплощадка								
Сумма:			0	0	0	0		
			0	0	0	0		

Замеры проводил электромонтер Ермилов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Гришова А.В. (подпись)



Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Композит

Дата 12.06.22
12.06.22

Время день 10:25
вечер 17:36

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	U _{ли(р)} , кВ	Инст. А	Толожение ПИВР	Напряжения, В (день/вечер)				
					U _{аб}	U _{bc}	U _{co}	392	
								397	396
ТМ	630	10			U _{ac}	U _{bo}	228	225	
					231	227			
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп. А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
			А	В	С	и			
ф.5 Транспортная 8, ЭЩ№2 АВББШв-1;4х185		354	20	15	15	10			
			35	10	15	10			
ф.7 Транспортная 8, ЭЩ№3 АВББШв-1;4х240			25	20	25	15			
			20	20	20	15			
ф.9 Транспортная 8, ЭЩ№1 АВББШв-1;4х185		354	15	20	20	15			
			20	25	30	15			
ф.11 Водопроводная 59 АВББШв-1;4х240			15	20	30	10			
			10	10	40	15			
ф.13 Транспортная 8, (офисы) АВББШв-1;4х70		193	0	0	0	0			
			0	0	0	0			
ф.19 Транспортная 8, ЭЩ№4 АВББШв-1;4х240			25	10	20	10			
			35	15	20	15			
ф.3 собст. нужды			0	0	0	0			
			0	0	0	0			
Сумма:			100	85	110				
			120	80	125				

Замеры проводил электромонтер Егорин А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Пурманова Т.В. (подпись)