

**Ведомость  
замера нагрузок КЛ-10 кВ**

**РП/ТП-1 (ул. Транспортная, во дворе дома №4)**

(наименование и адрес)

№ пп	Диспетчерский номер	Мощность трансформатора, кВА	Номин. ток трансформатора, А	Номер фидера КЛ-10кВ	Номин. ток защит. аппарата фидера, А	Ток нагрузки на фидере по фазам, А			Сечение кабеля на фидере, мм2	Длина фидера, км	Напряжение в начале линии 10 кВ			Предохранители на стороне 10 кВ Тип/ ном. ток	примеч.
						А	В	С			А	В	С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1 Секция</b>															
1	ТП-1 яч3	1*630	909	7		7	8	7	3*120						
1	ТП-1 яч3			7		8	7	8	3*120						
2	ТП-3 яч.3			11		6	4	6	3*150						
2	ТП-3 яч.3			11		5	5	6	3*150						
3	ТП-4 яч.3			13		14	11	11	3*120						
3	ТП-4 яч.3			13		12	11	13	3*120						
4	ТП-2 яч.3			15		10	7	7	3*240						
4	ТП-2 яч.3			15		7	7	8	3*240						
	<b>итого</b>	<b>день</b>				<b>37</b>	<b>30</b>	<b>31</b>							
	<b>итого</b>	<b>ночь</b>				<b>32</b>	<b>30</b>	<b>35</b>							
<b>2 Секция</b>															
№ пп	Диспетчерский номер	Мощность трансформатора, кВА	Номин. ток трансформатора, А	Номер фидера КЛ-10кВ	Номин. ток защит. аппарата фидера, А	Ток нагрузки на фидере по фазам, А			Сечение кабеля на фидере, мм2	Длина фидера, км	Напряжение в начале линии 10 кВ			Предохранители на стороне 10 кВ Тип/ ном. ток	примеч.
						А	В	С			А	В	С		
1	ТП-1 яч.2	1*630	909	8		9	7	8	3*120						
1	ТП-1 яч.2			8		10	10	12	3*120						
2	ТП-3яч.4			10		3	6	5	3*150						
2	ТП-3яч.4			10		1	1	1	3*150						
3	ТП-4 яч4			14		14	7	6	3*120						
3	ТП-4 яч4			14		9	5	5	3*120						
4	ТП-2 яч.2			16		4	3	3	3*120						
4	ТП-2 яч.2			16		3	11	7	3*120						
	<b>итого</b>	<b>день</b>				<b>30</b>	<b>23</b>	<b>22</b>							
	<b>итого</b>	<b>ночь</b>				<b>23</b>	<b>27</b>	<b>25</b>							

Замеры проводились прибором *Клеици токоизмерительные КТ-1000А* 18.12.2013 г.

## Листок замеров ТП(РП) № РП/ТП-1

1 Секция													
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
					День					Ночь			
					А	В	С	0		А	В	С	0
ул. Водопроводная, 2 магазин "Гулливвер"	2	ЭЩ-2	ААБ-4х185	18.12.2013	72	67	30	26	18.12.2013	10	11	19	19
нежилое помещение в РП-ТП	1		ВВГ-4х16	18.12.2013	6	13	18	11	18.12.2013	19	40	14	17
ул. Водопроводная, 2 офисные помещения	3		ААБл-4х25	18.12.2013	39	39	23	7	18.12.2013	19	8	11	10
ул. Водопроводная, 2	4		ААБл-4х150	18.12.2013	16,0	19,0	38,0	15,0	18.12.2013	47	31	60	26
Стройка	6		АВВГ - 3х70+50	18.12.2013	0	0	0	0	18.12.2013	0	0	0	0
абонент неизвестен	5		АВВГ - 3х50+1х25	18.12.2013	0	0	0	0	18.12.2013	0	0	0	0
резерв	7												
ул. Водопроводная, 2А	8		ААБл-4х185	18.12.2013	34	21	17	15	18.12.2013	41	57	51	27
ул. Транспортная, 2	9	ЭЩ-2	АСБ -4х120	18.12.2013	62	960	38	7	18.12.2013	44	62	73	19
ул. Транспортная, 2	9	ЭЩ-2	АСБ -4х120	18.12.2013					18.12.2013				
АВР на РП	10			18.12.2013	0	0	0	0	18.12.2013	0	0	0	0,00
ул. Транспортная, 2	11	ЭЩ-1	АСБ -4х120	18.12.2013	2	0	4	1	18.12.2013	4	0	9	3,00
ул. Транспортная, 2	11	ЭЩ-1	АСБ -4х120	18.12.2013					18.12.2013				
резерв	12												
резерв	16												
2 Секция													
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
					День					Ночь			
					А	В	С	0		А	В	С	0
АВР на РП	14		АВВГ-4х6	18.12.2013	0	0	0	0	18.12.2013	0	0	0	0
ул. Транспортная, 2	13	ЭЩ-2	АСБ -4х120	18.12.2013	5	3	9	7	18.12.2013	0	0	0	0
ул. Транспортная, 2	13	ЭЩ-2	АСБ -4х120	18.12.2013					18.12.2013				
резерв	16												
ул. Транспортная, 2	15	ЭЩ-1	ААБ-4х120	18.12.2013	16	53	24	11	18.12.2013	27	27	31	9
ул. Транспортная, 2	15	ЭЩ-1	ААБ-4х120	18.12.2013					18.12.2013				
резерв	18												
ул. Водопроводная, 2А	17		ААБл-4х185	18.12.2013	3	1	0	2	18.12.2013	9	4	3	3
резерв	19												
резерв	20												
резерв	22												
ул. Водопроводная, 2	21		ААБл-4х150	18.12.2013	6	11	4	3	18.12.2013	19	27	9	0
ул. Водопроводная, 2 офисные помещения	23		ААБл-4х50	18.12.2013	0	0	0	0	18.12.2013	0	0	0	0
ул. Водопроводная, 2 магазин "Гулливвер"	24		ААБ-4х185	00.01.1900	69	47	40	20	00.01.1900	57	62	60	8







## Листок замеров ТП(РП) № ТП-4

1 Секция													
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
					День					Ночь			
					А	В	С	О		А	В	С	О
резерв	1												
ул. Водопроводная, 4 мед. центр	3		АСБ-4х150	18.02.2013	0	0	0	2	18.02.2013	0	0	0	0
резерв	5												
ул. Транспортная, 26А стр. III2	7		АСБ-4х120	18.02.2013	31,0	20,0	7,0	13,0	18.02.2013	40	20	10	22
ул. Транспортная, 26А стр. III2	7		АСБ-4х120	18.02.2013					18.02.2013				
резерв	9												
ул. Водопроводная, 4	11	ЭЩ-1	АСБ-1-4х120	18.02.2013	12	22	27	11	00.01.1900	42	26	31	11
ул. Водопроводная 4, ИП Аглиуллова	13		АСБ-4х95	18.02.2013	21	26	40	11	00.01.1900	22	21	45	17
резерв	15												
Конденсаторная	17			18.02.2013					18.02.2013				
резерв	19												
ул. Транспортная, 2А	21		ААБл-4х150	18.02.2013	60	54	24	17	18.02.2013	52	32	38	13
ул. Транспортная, 2А	21		ААБл-4х150	18.02.2013					18.02.2013				
ул. Транспортная, 4	23	щ4	АСБ-4х120	18.02.2013	4	7	17	8	18.02.2013	11	11	12	7
ул. Транспортная, 4	25	щ3	АСБ 4*120	18.02.2013	2	1	0	1	18.02.2013	6	7	7	5
ул. Транспортная, 4	25		АСБ 4*120	18.02.2013					18.02.2013				
резерв	27												
ул. Транспортная, 4	29	щ.1	АСБ-4х120	18.02.2013	16	49	42	25	18.02.2013	27	44	75	39
ул. Транспортная, 4	29	щ.1	АСБ-4х120	18.02.2013					18.02.2013				
ул. Транспортная, 2А стоянка	31		АСБ 4*120	18.02.2013	19	11	7	7	18.02.2013	7	7	4	9
Стройка ООО "Композит"	33		ААШВ-4*120	18.02.2013	140	120	106	27	18.02.2013	81	38	79	38

## Листок замеров ТП(РП) № ТП-4

2 Секция													
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№ Щитов	Сечение кабеля	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
					День					Ночь			
					А	В	С	О		А	В	С	О
резерв	2												
ул. Водопроводная, 4	4		АСБ - 4x150	18.12.2013	36	7	12	18	18.12.2013	8	3	3	6
ул. Транспортная, 4	6	щ.4	АСБ-4x120	18.12.2013	0	0	0	1	18.12.2013	10	10	5	4
ул. Транспортная, 4	8	щ.3	АСБ - 4x150	18.12.2013	8	26	21	15	18.12.2013	36	46	44	13
ул. Транспортная, 4	8	щ.3	АСБ - 4x150	18.12.2013					18.12.2013				
резерв	10												
ул. Водопроводная, 4	12		АСБ-4x185	18.12.2013	6	6	6	2	18.12.2013	6	7	7	7
ул. Водопроводная, 4 ИП Аглиуллова	14		Асб-4x95	18.12.2013	21	16	4	6	18.12.2013	12	18	6	7
резерв	16												
ул. Водопроводная, 4 ИП Аглиуллова	18	ЭЩ-1		18.12.2013					18.12.2013				
ул. Транспортная, 2А	20		АСБ-4x120	18.12.2013	17	3	10	2	18.12.2013	0	0	0	0
ул. Транспортная, 2А	20		АСБ-4x120	18.12.2013					18.12.2013				
ул. Транспортная, 2А стоянка	22		АСБ - 4*120	18.12.2013	2	2	2	1	18.12.2013	0	0	0	0
резерв	23												
резерв	24												
ул. Транспортная, 26А стр. III2	26	щ.2	АСБ-4x120	18.12.2013	19	19	18	2	18.12.2013	20	18	18	22
ул. Транспортная, 26А стр. III2	26	щ.2	АСБ-4x120	18.12.2013					18.12.2013				
резерв	28												
ул. Транспортная, 26А стр. III1	30	щ.1	АСБ-4x120	18.12.2013					18.12.2013				
ул. Транспортная, 26А стр. III1	30	щ.1	АСБ-4x120	18.12.2013	0	0	0	0	18.12.2013	6	3	3	11
Конденсаторная установка	32		ААШв-4x120	18.12.2013					18.12.2013				