

I Секция														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка А	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	О		А	В	С	О
ул Водопроводная ,1	12	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	20.01.2014	12	9	10	3	21.01.2014	13	9	12	2
ул Водопроводная ,1	10	ЭЩ-1	ААБ-4х185	314	20.01.2014	3	25	44	4	21.01.2014	32	19	26	4
ул Водопроводная ,5	7		АВВГ-4х70	178	20.01.2014	0	0	0	0	21.01.2014	0	0	0	0
ул Водопроводная 7	1	эщ-2	ААБ-4х120	248	20.01.2014	10,0	12,0	0,0	1,0	21.01.2014	3	2	0	3
ул Водопроводная 7	3	Эщ-1	ААБ-4х120	248	20.01.2014	12	9	9	4	21.01.2014	11	10	10	1
ул Водопроводная 7	5	ЭЩ-3	ААБ-4х120	248	20.01.2014	2	0	0	1	21.01.2014	2	2	2	2
ул Водопроводная 7	8	ЭЩ-4	ААБ-4х120	248	20.01.2014	0	12	8	2	21.01.2014	1	1	1	2
Университетская Набережная ,5	30	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	20.01.2014	25	24	20	28	04.01.1900	23	20	26	2
Университетская Набережная ,5	30	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	20.01.2014	26	28	22	3	21.01.2014	28	28	22	2
Университетская Набережная ,5	32	ЭЩ-2	ААБ-4х240	359	20.01.2014	34	16	39	10	21.01.2014	11	24	17	3
Университетская Набережная ,7	2		АСБ-4х95	219	20.01.2014	12	4	9	13	21.01.2014	14	9	16	4
Университетская Набережная ,9	4		АСБ-4х95	219	20.01.2014	0	0	0	0	21.01.2014	2	2	0	0
Университетская Набережная ,11	6		АСБ-4х95	219	20.01.2014	0	0	0	0	21.01.2014	0	0	0	0
Резерв	9				20.01.2014					21.01.2014				
Резерв	11				20.01.2014					21.01.2014				
Резерв	29				20.01.2014					21.01.2014				
Резерв	31				20.01.2014					21.01.2014				

136 139 161 145

2 СЕКЦИЯ														
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Допустимая нагрузка А	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
						День					Ночь			
						А	В	С	О		А	В	С	О
ул Водопроводная ,1	23	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	20.01.2014	33	50	59	6	21.01.2014	38	28	45	7
ул Водопроводная ,1	24	ЭЩ-1	ААБ-4х185	314	20.01.2014	0	0	0	0	21.01.2014	0	0	0	0
ул Водопроводная 7	13	ЭЩ1	ААБ-4х120	248	20.01.2014	26	44	20	15	21.01.2014	21	22	10	7
ул Водопроводная 7	14	ЭЩ-4	ААБ-4х120	248	20.01.2014	15	23	28	13	21.01.2014	15	18	24	8
ул Водопроводная 7	16	ЭЩ-3	ААБ-4х120	248	20.01.2014	12	13	27	12	21.01.2014	6	12	13	8
ул Водопроводная 7	21	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	20.01.2014	40	10	15	19	21.01.2014	12	12	18	6
ул Водопроводная ,5 ГОУ ВПО УлГУ	15		АВВГ-4х70	166	20.01.2014	15	14	16	4	21.01.2014	2	1	1	1
Резерв	17				20.01.2014					21.01.2014				
Университетская Набережная ,5	26	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	20.01.2014	0	0	0	0	21.01.2014	0	0	0	0
Университетская Набережная ,5	26	ЭЩ-2	ААБ-4х120	248	20.01.2014	0	0	0	0	21.01.2014	0	0	0	0
Университетская Набережная ,5	28	ЭЩ1	ААБ-4х240	359	20.01.2014	17	18	15	4	21.01.2014	27	18	9	8
Университетская Набережная ,7	18		АСБ-4х95	219	20.01.2014	0	0	5	5	21.01.2014	0	0	4	4
Резерв	19				20.01.2014					21.01.2014				
Университетская Набережная ,9	20		АСБ-4х95	219	20.01.2014	15	19	19	3	21.01.2014	7	20	5	5
Университетская Набережная ,11	22		ААБ-4х95	219	20.01.2014	26	28	12	11	21.01.2014	26	21	28	3
Резерв	25				20.01.2014					21.01.2014				
Резерв	27				20.01.2014					21.01.2014				

199 219 216 211

ТП-2

1 Секция

Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№ Цитов	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
				День					Ночь			
				А	В	С	0		А	В	С	0
корпус 3	1		19.11.2014	15	15	5	5	19.11.2014	6	5	2	1
корпус 4	1		19.11.2014	15	15	5	5	19.11.2014	5	6	3	1
ФОК	2		19.11.2014	44	56	48	10	19.11.2014	24	21	18	7
Общежитетие П-2	3		19.11.2014	37,0	40,0	52,0	10,0	19.11.2014	28	29	28	7
Общежитетие П-2	3		19.11.2014	43,0	51,0	55,0	10,0	19.11.2014	27	30	29	8
Общежитетие П-1	5		19.11.2014	80	85	105	15	19.11.2014	72	60	85	15
корпус 4 мойка	7		19.11.2014	0	0	0	0	19.11.2014	0	0	0	0
корпус 4 мойка	7		19.11.2014	0	0	0	0	19.11.2014	0	0	0	0
			19.11.2014					19.11.2014				
			19.11.2014					19.11.2014				

234 262 270 255

Листок замеров

ТП-2

2 секция

Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№ Цитов	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
				День					Ночь			
				А	В	С	0		А	В	С	0
корпус 4	9		19.11.2014	20	20	13	5	19.11.2014	13	10	7	4
корпус 4	9		19.11.2014	20	20	13	5	19.11.2014	14	10	7	4
Общежитетие П-2	11		19.11.2014	0	0	0	0	19.11.2014	0	0	0	0
Общежитетие П-2	11		19.11.2014	0	0	0	0	19.11.2014	0	0	0	0
Общежитетие П-1	13		19.11.2014	0	0	0	0	19.11.2014	0	0	0	0
Общежитетие П-1	13		19.11.2014	0	0	0	0	19.11.2014	0	0	0	0
корпус 4	15		19.11.2014	0	0	0	0	19.11.2014	0	0	0	0
корпус 4	15		19.11.2014	0	0	0	0	19.11.2014	0	0	0	0
ФОК	16		19.11.2014	0	0	0	0	19.11.2014	0	0	0	0
			19.11.2014					19.11.2014				

40 40 26 35,3

0.



1 Секция													
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№ Щитов	Сечение кабеля	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
					День					Ночь			
					А	В	С	0		А	В	С	0
резерв	1												
резерв	3												
резерв	5												
резерв	7												
резерв	9												
резерв	11												
резерв	13												
ул. Университетская набережная, 13	15		АСБ-1-4х120	20.01.2014	34	25	34	4	21.01.2014	43	22	29	4
ул. Университетская набережная, 13	15		АСБ-1-4х120	20.01.2014	27	22	30	4	21.01.2014	26	22	28	4
резерв	17												
резерв	19												
резерв	21												
резерв	23												
резерв	25												
резерв	27												
резерв	29												
резерв	31												
резерв	33												
резерв	35												
резерв	37												
резерв	39												
резерв	41												
резерв	43												
резерв	45												
резерв	47												
резерв	49												
резерв	51												
резерв	53												
Лабораторный корпус УлГУ	55			20.01.2014	19	17	16	3	21.01.2014	14	13	13	1
	57												
	57												
бассейн	59			20.01.2014	14	12	15	7	21.01.2014	14	12	16	12
бассейн	59			20.01.2014	7	7	8	1	21.01.2014	10	7	8	1

Листок замеров ТП(РП) № ТП-4

I Секция													
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
					День					Ночь			
					А	В	С	0		А	В	С	0
резерв	1			29.12.2013					29.12.2013				
ул. Водопроводная, 4, межд	3		АСБ-4х150	29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013	0	0	0	0
резерв	5			29.12.2013					29.12.2013				
Транспортная ,26 А стр.Ш2	7		АСБ-4х120	29.12.2013	20,0	10,0	10,0	10,0	29.12.2013	22	16	8	4
Транспортная ,26 А стр.Ш2	7		АСБ-4х120	29.12.2013	10,0	10,0	10,0	10,0	29.12.2013	20	16	8	4
резерв	9			29.12.2013					29.12.2013				
ул. Водопроводная 4	11	ЭЩ-1	АСБ-1-4х120	29.12.2013	20	20	20	10	29.12.2013	25	20	32	9
ул. Водопроводная 4, ИП Аглиулова	13		АСБ-4х95	29.12.2013	25	20	40	20	29.12.2013	22	20	48	20
резерв	15			29.12.2013					29.12.2013				
Конденсаторная установка	17			29.12.2013					29.12.2013				
Резерв	19			29.12.2013					29.12.2013				
ул. Транспортная, 2а	21		ААБл-4х150	29.12.2013	25	25	25	10	29.12.2013	28	12	12	4
ул. Транспортная, 2а	21		ААБл-4х150	29.12.2013	40	35	30	10	29.12.2013	28	24	16	8
Резерв	23			29.12.2013	0	0	25	10	29.12.2013	0	0	16	8
Резерв	25			29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013	8	4	0	3
Резерв	25			29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013	8	4	0	3
Резерв	27			29.12.2013					29.12.2013				
Транспортная ,26 А стр.Ш1	29		АСБ-4х120	29.12.2013	10	20	15	0	29.12.2013				
Транспортная ,26 А стр.Ш1	29		АСБ-4х120	29.12.2013	10	20	20	5	29.12.2013	40	28	68	16
гаражи	31			29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013	7	5	0	7
Транспортная ,26 А стр.Ш1	33			29.12.2013	25	20	95	25	29.12.2013	25	35	42	18

185 180 290 218

2 секция

Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№ Щит ов	Сечение кабеля	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
					День					Ночь			
					А	В	С	О		А	В	С	О
Резерв	2			29.12.2013					29.12.2013				
ул. Водопроводная, 4, мед. центр	4		АСБ - 4x120	29.12.2013	20	10	10	10	29.12.2013	7	1	2	6
Резерв	6			29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013	0	0	0	0
ВРУ-3	8		АСБ - 4x120	29.12.2013	25	25	20	5	29.12.2013	16	24	20	8
ВРУ-3	8		АСБ - 4x120	29.12.2013	25	25	10	5	29.12.2013	16	24	12	8
Резерв	10			29.12.2013					29.12.2013				
ул. Водопроводная, 29(4)	12		АСБ- 4x185	29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013	7	7	7	2
ул. Водопроводная 4, ИП Аглиуллова	14		АСБ-4x95	29.12.2013	10	25	0	10	29.12.2013	13	13	5	4
Резерв	16			29.12.2013					29.12.2013				
ул. Водопроводная 4,	18	ЭЩ- 1		29.12.2013					29.12.2013				
ул. Транспортная, 2а	20		АСБ- 4x120	29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013	0	0	0	0
ул. Транспортная, 2а	20		АСБ- 4x120	29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013	0	0	0	0
Резерв	22			29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013	0	0	0	0
Резерв	23			29.12.2013					29.12.2013				
Резерв	24			29.12.2013					29.12.2013				
Транспортная, 26 А стр. Ш2	26		АСБ- 4x120	29.12.2013	10	10	10	0	29.12.2013	20	17	17	4
Транспортная, 26 А стр. Ш2	26		АСБ- 4x120	29.12.2013	10	10	10	0	29.12.2013				
Резерв	28			29.12.2013					29.12.2013				
Транспортная, 26 А стр. Ш1	30		АСБ- 4x120	29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013				
Транспортная, 26 А стр. Ш1	30		АСБ- 4x120	29.12.2013	0	0	0	0	29.12.2013	5	0	1	2
Конденсаторная установка	32		ААШв- 4x120	29.12.2013					29.12.2013				

100 105 60 88.3

1 Секция													
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№Щитов	Сечение кабеля	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
					День					Ночь			
					А	В	С	О		А	В	С	О
ул. Водопроводная ,2. магазин Гулливер	2	ЭЩ-2	ААБл-4х185	16.01.2014	72	67	30	26	17.01.2014	10	11	19	19
Нежилое помещение РП-ТП	1		ВВГ-4х16	16.01.2014	6	13	18	11	17.01.2014	19	40	14	17
ул. Водопроводная ,2. офисные помещения	3		ААБл-4х25	16.01.2014	39	39	23	7	17.01.2014	19	8	11	10
ул. Водопроводная 2	4		ААБл-4х150	16.01.2014	16,0	19,0	38,0	15,0	17.01.2014	47	31	60	26
Стройка	6		АВВГ - 3х70+50	16.01.2014	0	0	0	0	17.01.2014	0	0	0	0
абонент неизвестен	5		АВВГ - 3х50+1х25	16.01.2014	0	0	0	0	17.01.2014	0	0	0	0
Резерв	7			16.01.2014					17.01.2014				
ул. Водопроводная, 2 А	8		ААБл-4х185	16.01.2014	34	21	17	15	17.01.2014	41	57	51	27
ул. Транспортная ,2	9	ЭЩ-2	АСБ -4х120	16.01.2014	62	960	38	7	17.01.2014	44	62	73	19
ул. Транспортная ,2	9	ЭЩ-2	АСБ -4х120	16.01.2014					17.01.2014				
АВР на РП	10			16.01.2014	0	0	0	0	17.01.2014	0	0	0	0,00
ул. Транспортная ,2	11	ЭЩ-1	АСБ -4х120	16.01.2014	2	0	4	1	17.01.2014	4	0	9	3,00
ул. Транспортная ,2	11	ЭЩ-1	АСБ -4х120	16.01.2014					17.01.2014				
Резерв	12			16.01.2014					17.01.2014				
Резерв	16			16.01.2014					17.01.2014				

231 1119 168 506

2 Секция													
Наименование отходящих линий, 0,4 кВ	№ руб.	№ Щитов	Сечение кабеля	Дата снятия показаний	Нагрузка, А				Дата снятия показаний	Нагрузка, А			
					День					Ночь			
					А	В	С	О		А	В	С	О
АВР на РП	14		АВВГ-4х6	16.01.2014	0	0	0	0	17.01.2014	0	0	0	0
ул. Транспортная ,2	13	ЭЩ-2	АСБ -4х120	16.01.2014	5	3	9	7	17.01.2014	0	0	0	0
ул. Транспортная ,2	13	ЭЩ-2	АСБ -4х120	16.01.2014					17.01.2014				
резерв	16			16.01.2014					17.01.2014				
ул. Транспортная ,2	15	ЭЩ-1	ААБ-4х120	16.01.2014	16	53	24	11	17.01.2014	27	27	31	9
ул. Транспортная ,2	15	ЭЩ-1	ААБ-4х120	16.01.2014					17.01.2014				
резерв	18			16.01.2014					17.01.2014				
ул. Водопроводная ,2А	17		ААБл-4х185	16.01.2014	3	1	0	2	17.01.2014	9	4	3	3
резерв	19			16.01.2014					17.01.2014				
Резерв	20			16.01.2014					17.01.2014				
резерв	22			16.01.2014					17.01.2014				
ул. Водопроводная ,2	21		ААБл-4х150	16.01.2014	6	11	4	3	17.01.2014	19	27	9	0
ул. Водопроводная ,2. офисные помещения	23		ААБл-4х50	16.01.2014	0	0	0	0	17.01.2014	0	0	0	0
ул. Водопроводная ,2. магазин Гулливер	24		ААБ-4х185	16.01.2014	69	47	40	20	17.01.2014	57	62	60	8

99 115 77 97