

ЛИСТОК ЗАМЕРОВ ТП (РП) №ТП -6

Дата 19.12.16г.

Время $\frac{\text{дневное } 15.20}{\text{вечернее}}$

ТРАНСФОРМАТОР № 1

Тип и № трансформатора	Мощность, кВА	Увн(раб), кВ	Iном, А	Положение переключателя напряжения	Напряжение, В		
					Uab	Ubc	Uca
					Ua-o	Ub-o	Uc-o
ТМГ-1000/10					394 / 394	394 / 394	353 / 353
					225 / 224	225 / 225	224 / 224

Наименование отходящих линий 0,4кВ	Допустимая нагрузка, А	Нагрузка, А				Примечание
		A	B	C	O	
p.8 Умисел, 44 АВБШМ-1; 4x240		30 / 80	10 / 15	10 / 15	5 / 50	
p.17		40 / 40			40 / 35	
		70 / 120	10 / 15	10 / 15		

$$I_{cp} = \dots A; K_3 = \dots \%; K_{п.фаз} = \dots \%$$

Замеры проводил электромонтер Жидоров С.Н. / Ефимов С.Н. (подпись)

Замеры проверил начальник сетевого района(участка)_____ (подпись)

Тип и № трансформатора	Мощность, кВА	Увн(раб), кВ	Iном, А	Положение переключателя напряжения	Напряжение, В		
					Uab	Ubc	Uca
					Ua-o	Ub-o	Uc-o
ТМБ-1000/10					395 / 395	396 / 396	395 / 395
					226 / 226	226 / 226	226 / 226

$$I_{cp} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ A}; K_3 = \underline{\hspace{1cm}} \%; K_{п.фаз} = \underline{\hspace{1cm}} \%$$

Замеры проверил начальник сетевого района(участка)_____ (подпись)

Примечание : $I_{cp} = \frac{I_a + I_b + I_c}{3}$ $K_3 = \frac{I_{cp} * 100\%}{I_{доп}}$ $K_{п.фаз} = \frac{I_{макс} - I_{мин}}{I_{макс} + I_{cp} - I_{мин}}$