

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит

Дата 10.12.17

Время день 09-00
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400 398	Ubc	398 396	Uca	398 396
		10			Uao	227 226	Ubo	227 226	Uco	226 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 нежилые помещения РП/ТП ВВГ-1;4х6		42	5	20	10	10				
			5	25	15	15				
ф.2 Водопроводная 2 (м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.3 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.4 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.9 Транспортная 2 ЭЩ.№1 2АСБ-1;4х120		270	10	10	10	5				
			5	10	10	5				
ф.10 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.11 Транспортная 2 ЭЩ.№2 2АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			15	30	20					
			10	35	25					

Замеры проводил электромонтер А.А. Пестов Пестов А.А. (подпись)

Листок замеров проверил А.А. Пестов (подпись)

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит

Дата 10.12.17

Время день 09-00
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398	Ubc	398	Uca	396
						396		396		395
		10			Uao	222	Ubo	229	Uco	228
						222		227		226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Транспортная 2 ЭЩ.№2 2АСБ-1;4х120		270	40	40	70	10				
			70	100	60	10				
ф.14 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Транспортная 2 ЭЩ.№1 2АСБ-1;4х120		270	35	70	45	20				
			40	80	30	15				
ф.17 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	45	35	40	10				
			45	30	45	10				
ф.21 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	10	30	30	15				
			40	40	40	10				
ф.23 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	20	10	20	10				
			20	0	15	10				
ф.24 Водопроводная 2(м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	95	60	35	35				
			110	100	70	35				
Сумма:			245	245	240					
			325	350	260					

Замеры проводил электромонтер Генер (подпись)

Листок замеров проверил Федор (подпись)


Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит

Дата 10.12.17

Время день 11-00
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	394	Ubc	395	Uca	395
ТМ	630	10				392		394		394
					Uao	226	Ubo	229	Uco	223
						225		227		222
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Водопроводная 7, ЭЦ.№2 ААБ-1; 4x120		270	10	10	50	20				
			25	10	20	10				
ф.2 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4x95		240	5	5	20	10				
			20	10	25	10				
ф.3 Водопроводная 7, ЭЦ.№1 ААБ-1; 4x120		270	30	20	30	10				
			35	35	25	10				
ф.4 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4x95		240	5	10	5	5				
			5	10	5	5				
ф.5 Водопроводная 7, ЭЦ.№3 ААБ-1; 4x120		270	30	15	20	10				
			35	20	30	10				
ф.6 Унив.набережная 11 АСБ-1; 4x95		240	30	40	15	20				
			20	30	15	10				
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4x70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Водопроводная 7, ЭЦ.№4 ААБ-1; 4x120		270	40	20	40	15				
			20	30	25	10				
ф.10 Водопроводная 1, ЭЦ.№1 ААБ-1; 4x185		345	30	20	10	5				
			30	25	30	10				
ф.12 Водопроводная 1, ЭЦ.№2 ААБ-1; 4x120		270	80	70	60	20				
			55	80	80	15				
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЦ.№2 2ААБ-1; 4x120		270	45	80	70	10				
			100	90	120	10				
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЦ.№1 ААБ-1; 4x240			50	70	40	10				
			55	55	60	10				
Сумма:			355	360	360					
			400	395	435					

Замеры проводил электромонтер _____ Пестов А.А.  (подпись)

Листок замеров проверил  (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит

Дата 10.12.17

Время день 11-00
вечер 18-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	398 399	Ubc	405 403	Uca	403 401
<i>TM</i>	<i>630</i>	<i>10</i>			Uao	227 225	Ubo	227 225	Uco	230 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.16 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.17 АВВГ-1; 4х10		64					откл			
ф.18 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.22 Унив.набережная 11 ААБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.24 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			0	0	0					
			0	0	0					

Замеры проводил электромонтер Пестов А.А. (подпись)

Листок замеров проверил В.В. Осе (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 10.12.17

Время день 11-40
вечер 18-40

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396	Ubc	396	Uca	395
	394		394			393				
ТМ	630	10			Uao	228	Ubo	224	Uco	223
						226		222		221
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) АСБ-1;4х150		305	20	30	10	5				
			5	0	0	5				
ф.7 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		270	40	30	30	5				
			30	30	25	5				
ф.11 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	15	25	45	15				
			20	35	30	10				
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	20	20	30	5				
			10	10	15	5				
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		305	40	45	45	10				
			60	70	70	5				
ф.23 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	5	5	40	20				
			5	35	35	20				
ф.25 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		270	40	25	60	15				
			40	30	25	15				
ф.29 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		270	50	40	50	15				
			50	60	55	0				
ф.31 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			230	220	310					
			220	270	255					

Замеры проводил электромонтер _____ Пестов А.А.  (подпись)

Листок замеров проверил  (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 10.12.17

Время день 11-40
вечер 18-40

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400 398	Ubc	398 396	Uca	398 396
ТМ	630	10			Uao	227 226	Ubo	227 226	Uco	226 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) АСБ-1;4х150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			5	5	0	0				
ф.12 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	5	5	5	0				
			5	5	5	0				
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		305	5	0	5	0				
			10	5	5	0				
ф.22 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.30 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			10 20	5 15	10 10					

Замеры проводил электромонтер _____ Пестов А.А.  (подпись)

Листок замеров проверил   (подпись)

Листок замеров ТП/РП №

ТП-5 Композит

Дата 10.12.17Время день 12-00
вечер 19-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399 397	Ubc	398 396	Uca	397 395
ТМ	630	10			Uao	227 225	Ubo	227 225	Uco	225 223
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.2 Транспортная 8, ЭЦ№2 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.4 Водопроводная 59 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Транспортная 8, ЭЦ№1 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Транспортная 8, ЭЦ№3 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.12 Транспортная 8, ЭЦ№4 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 Транспортная 8, (офисы) АВББШв-1;4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.18 Транспортная Стройплощадка			40	30	30	10				
			45	30	30	10				
Сумма:			40	30	30					
			45	30	30					

Замеры проводил электромонтер Гусев (подпись)Листок замеров проверил Д.О.С. Баранов (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит

Дата 10.12.17

Время день 10-00
вечер 17-00

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	399 396	Ubc	397 394	Uca	398 396
ТМГ	1000	10			Uao	228 227	Ubo	228 226	Uco	227 225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.7 Южная 44			25	20	15	10				
АВББШв-1;4Х240			30	15	20	15				
ф.11			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			25 30	20 15	15 20					

Замеры проводил электромонтер _____ Пестов А.А. *А.А. Пестов* (подпись)

Листок замеров проверил *Д.С. Барсуков* _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит

Дата 10.12.17

Время день 10-00
вечер 17-00

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	400 398	Ubc	399 397	Uca	400 398
ТМГ	1000	10			Uao	229 227	Ubo	228 227	Uco	228 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.12 Южная 44			0	0	0	0				
АВББШв-1;4Х240			0	0	0	0				
ф.8			5	0	0	5				
			5	0	0	5				
Сумма:			5	0	0					
			5	0	0					

Замеры проводил электромонтер _____ Пестов А.А. Пестов (подпись)

Листок замеров проверил Федор Багд (подпись)