

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит

Дата 18.12.18
14.12.18

Время день 10-57
вечер 18-13

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396 397	Ubc	394 396	Uca	394 396
		10			Uao	227 227	Ubo	227 227	Uco	226 226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 нежилые помещения РП/ТП ВВГ-1;4х6		42	20 0	10 5	20 15	10 15				
ф.2 Водопроводная 2 (м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф.3 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф.4 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф.8 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф.9 Транспортная 2 ЭЩ.№1 2АСБ-1;4х120		540	10 10	10 10	10 10	5 5				
ф.10 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0 0	0 0	0 0	0 0				
ф.11 Транспортная 2 ЭЩ.№2 2АСБ-1;4х120		540	0 0	0 0	0 0	0 0				
Сумма:			30 10	20 15	30 25					

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит

Дата 18.12.18
14.12.18

Время день 10-57
вечер 18-13

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395	Ubc	394	Uca	394
396	395	396								
		10			Uao	226	Ubo	226	Uco	228
						229		228		228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Транспортная 2 ЭЩ.№2 2АСБ-1;4х120		540	15	15	20	5				
			35	20	35	5				
ф.14 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Транспортная 2 ЭЩ.№1 2АСБ-1;4х120		540	15	15	15	5				
			15	40	15	10				
ф.17 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	25	30	35	10				
			40	55	40	10				
ф.21 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	10	35	35	15				
			15	25	45	20				
ф.23 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	40	15	5	20				
			15	15	15	5				
ф.24 Водопроводная 2(м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	120	120	10	25				
			105	110	65	25				
Сумма:			225	230	120					
			225	265	215					

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит

Дата 18.12.18
18.12.18

Время день 11-13
вечер 18-33

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395	Ubc	397	Uca	396
395	395	395	398							
TM	630	10			Uao	227	Ubo	227	Uco	228
						226		225		229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	5	20	15	5				
			10	35	20	15				
ф.2 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.3 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	25	15	20	10				
			40	35	20	10				
ф.4 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.5 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	15	10	15	10				
			10	10	15	10				
ф.6 Унив.набережная 11 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	5	5	10	5				
			0	5	5	5				
ф.8 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	25	30	15	5				
			45	10	15	20				
ф.10 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.12 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			5	5	15	5				
			5	10	0	5				
Сумма:			80	85	90					
			110	105	75					

Листок замеров ТП/РП №

ТП-1 Композит

Дата 18.12.18

18.12.18

Время день

11-13

вечер

18-32

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395 396	Ubc	402 401	Uca	399 398
TM					Uao	226 225	Ubo	229 231	Uco	232 230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4x120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4x70		193	10	10	10	5				
			10	0	0	10				
ф.16 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4x120		270	0	0	0	0				
			0	5	0	5				
ф.17 АВВГ-1; 4x10		64	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.18 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4x95		240	15	5	15	5				
			30	5	15	5				
ф.20 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4x95		240	5	5	5	5				
			15	15	10	5				
ф.21 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4x120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.22 Унив.набережная 11 ААБ-1; 4x95		240	10	10	10	5				
			20	15	15	5				
ф.23 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4x120		270	25	40	40	5				
			50	55	60	5				
ф.24 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x185		345	20	20	15	5				
			15	35	30	10				
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4x120		540	30	15	25	5				
			40	20	35	15				
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4x240			30	15	25	10				
			65	45	70	20				
Сумма:			145	120	145					
			245	195	235					

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 18.12.18
14.12.18

Время день 10-35
вечер 19-10

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	395 396	Ubc	394 398	Uca	393 397
<i>ТМ</i>	<i>630</i>	<i>10</i>			Uao	225 226	Ubo	227 226	Uco	227 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) АСБ-1;4х150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.7 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.11 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	15	10	10	5				
			10	10	30	10				
ф.23 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			10	10	10	10				
ф.25 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.29 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.31 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			15	10	10					
			20	20	40					

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 18.12.18
14.12.18

Время день 10-35
вечер 19-10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396 397	Ubc	395 397	Uca	393 396
<i>ТМ</i>	630	10			Uao	227 229	Ubo	226 230	Uco	226 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) АСБ-1;4х150		305	30	20	5	5				
			20	10	10	10				
ф.6 Транспортная 4, ЭЦ№4 АСБ-1;4х120		270	20	5	30	10				
			15	20	25	5				
ф.8 Транспортная 4, ЭЦ№3 2АСБ-1;4х120		540	25	5	15	5				
			50	10	30	10				
ф.12 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	25	20	30	10				
			30	20	40	10				
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	30	25	25	5				
			15	5	10	10				
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	25	10	20	10				
			30	30	20	5				
ф.22 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Транспортная 4, ЭЦ№2 2АСБ-1;4х120		540	35	50	45	10				
			15	15	20	5				
ф.32 Транспортная 4, ЭЦ№1 2АСБ-1;4х120		540	35	55	30	10				
			15	25	20	5				
Сумма:			225 190	190 135	200 175					

Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Композит

Дата 18.12.18
14.12.18

Время день 10-24
вечер 18-35

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396	Ubc	395	Uca	394
	398		397			396				
ТМ	630	10			Uao	227	Ubo	227	Uco	226
								228		
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.5 Транспортная 8, ЭЦ№2 АВБбШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.7 Транспортная 8, ЭЦ№3 АВБбШв-1;4х240		-	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.9 Транспортная 8, ЭЦ№1 АВБбШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.11 Водопроводная 59 АВБбШв-1;4х240		-	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.13 Транспортная 8, (офисы) АВБбШв-1;4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.19 Транспортная 8, ЭЦ№4 АВБбШв-1;4х240		-	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			0	0	0					
			0	0	0					

Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Композит

Дата 18.12.18
14.12.18

Время день 10-24
вечер 18-35

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)			
					Uab	Ubc	Uca	
<i>ТМ</i>	<i>630</i>	<i>10</i>			Uao	Ubo	Uco	
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание	
			А	В	С	0		
ф.2 Транспортная 8, ЭЦ№2 АВББШв-1;4х185		354	10	30	35	10		
			25	30	20	10		
ф.4 Водопроводная 59 АВББШв-1;4х240			30	20	20	10		
			30	45	55	30		
ф.6 Транспортная 8, ЭЦ№1 АВББШв-1;4х185		354	15	15	30	15		
			30	15	30	15		
ф.8 Транспортная 8, ЭЦ№3 АВББШв-1;4х240			40	40	35	10		
			50	70	45	30		
ф.12 Транспортная 8, ЭЦ№4 АВББШв-1;4х240			25	10	15	15		
			55	25	25	20		
ф.14 Транспортная 8, (офисы) АВББШв-1;4х70		193	0	0	0	0		
			0	0	0	0		
ф.18 Транспортная Стройплощадка			0	0	0	0		
			0	0	0	0		
Сумма:			120	115	135			
			190	185	175			

Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит

Дата 18.12.18
18.12.18

Время день 09-44
вечер 17-47

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	393 397	Ubc	394 395	Uca	393 397
<i>ТМГ</i>	<i>1000</i>	<i>10</i>			Uao	227 229	Ubo	226 227	Uco	225 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 пер.Суворова, 27, эц.2 2АВБШв-1; 4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф3 пер.Суворова, 27, эц.1 2АВБШв-1; 4х150		610	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф7 Южная, 44 АВБШв-1; 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф11 ЩС-0,4кВ, ввод №1 АВБШв-1; 4х185		345	10	0	0	5				
			0	0	0	0				
Ф17 бытовые помещ-я(2 этаж) АВВГ-1; 4х6							откл.			
ф.15 СИП 3х50+1х54			20	0	0	15				
			20	0	0	10				
Сумма:			30	0	0					
			20	0	0					

Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит

Дата 18.12.18
18.12.18

Время день 09-44
вечер 18-33

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)						
					Uab	394	Ubc	394	Uca	395	
ТМГ	1000	10				227		227		228	227
					397	397	397				
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание				
			А	В	С	0					
Ф2 пер.Суворова, 27, эщ.1 2АВБШв-1; 4х150		610	20	15	20	10					
			25	25	15	10					
Ф4 пер.Суворова, 27, эщ.2 2АВБШв-1; 4х120		540	20	20	15	10					
			25	20	20	10					
Ф8 ЩС-0,4кВ, ввод №2 АВБШв-1;4х185		345	0	0	0	0					
			0	0	0	0					
Ф12 ул.Южная, 44 АВБШв-1;4х240			20	25	30	5					
			50	30	45	15					
Сумма:			60	60	65						
			100	75	80						

Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит

Дата 18.12.18
18.12.18

Время день 09-44
вечер 18-33

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)							
					Uab	394	Ubc	394	Uca	395		
						Uao		227		Ubo	227	Uco
						229			228			228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание					
			А	В	С	0						
Φ2 пер.Суворова, 27, эщ.1 2АВББШв-1; 4х150		610	20	15	20	10						
			25	25	15	10						
Φ4 пер.Суворова, 27, эщ.2 2АВББШв-1; 4х120		540	20	20	15	10						
			25	20	20	10						
Φ8 ЩС-0,4кВ, ввод №2 АВББШв-1;4х185		345	0	0	0	0						
			0	0	0	0						
Φ12 ул.Южная, 44 АВББШв-1;4х240			20	25	30	5						
			50	30	45	15						
Сумма:			60	60	65							
			100	75	80							