

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит

Дата 16.12.2021
15.12.2021

Время день 09-30
вечер 21-32

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	384	Ubc	384	Uca	383
	396		394			395				
		10			Uao	219		219	Uco	219
							221			225
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 нежилые помещения РП/ТП ВВГ-1;4х6		42	20	10	25	15				
			20	0	15	15				
ф.2 Водопроводная 2 (м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	95	95	75	10				
			65	85	55	15				
ф.3 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	25	15	20	5				
			15	10	10	5				
ф.4 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	20	20	15	5				
			25	25	25	10				
ф.8 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	15	35	20	10				
			45	35	65	10				
ф.9 Транспортная 2 ЭЦ.№1 2АСБ-1;4х120		540	40	25	45	5				
			55	45	60	10				
ф.10 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.11 Транспортная 2 ЭЦ.№2 2АСБ-1;4х120		540	20	30	20	0				
			70	65	30	10				
Сумма:			235	230	220					
			295	265	260					

Замеры проводил электромонтер Ершилов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев В.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № РП/ТП-1 Композит

Дата 16.12.2021
15.12.2021

Время день 09-35
вечер 21-48

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390	Ubo	389	Uca	389
Uao	400	219	400	219		219				
	227		227		227	227				
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А		Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание		
			A	B	C	0				
ф.13 Транспортная 2 ЭЩ. №2 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 АВР на РП/ТП-1 АВВГ-1;4х6		42	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Транспортная 2 ЭЩ. №1 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.17 Водопроводная 2А ААБл-1;4х185 L=110м		345	5	5	5	0				
			5	5	5	5				
ф.21 Водопроводная 2 ААБл-1;4х150 L=80м		305	5	5	5	5				
			5	10	5	5				
ф.23 Водопроводная 2 (офисы) ААБл-1;4х50 L=100м		165	0	0	0	5				
			0	0	0	0				
ф.24 Водопроводная 2(м-н Гулл) ААБл-1;4х185 L=80м		345	0	0	0	5				
			0	0	0	0				
Сумма:			10	10	10					
			10	15	10					

Замеры проводил электромонтер Есениев А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Цыганов В.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № 5187

Дата 16.12.21
20.12.2021

Время день 10-15
вечер 18-20

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	396	Ubc	395	Uca	395
						394		394		394
<i>ТМГ-1000/10</i>	<i>1000</i>	<i>10</i>			Uao	229	Ubo	228	Uco	227
						227	227	227	227	227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф7 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф7 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 (АВР) АВББШв-1; 4х120			5	5	15	10				
			10	15	15	5				
Ф9 п-т Ген.Тюленева, 6Б (паркинг) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф11 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф11 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 (АВР) АВББШв-1; 4х120			10	10	5	5				
			15	15	10	10				
Ф13 п-т Ген.Тюленева, 6Б (магазины) АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф15 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 АВББШв-1; 4х120			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф15 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 (АВР) АВББШв-1; 4х120			15	15	5	10				
			20	10	20	10				
Сумма:			30	30	25					
			45	40	45					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)



Листок замеров ТП/РП №

5187

Дата 16.12.2021
20.12.2021Время день 10-00
вечер 18-10

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	397 395	Ubc	395 397	Uca	397 397
ТМГ-1000/10	1000	10			Uao	228 227	Ubo	228 227	Uco	227 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф4 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 АВБбШв-1; 4х120			30 50	10 20	10 10	15 25				
Ф4 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 (АВР) АВБбШв-1; 4х120			0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф6 п-т Ген.Тюленева, 6Б (магазины) АВБбШв-1; 4х120			15 25	30 25	10 15	10 5				
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 АВБбШв-1; 4х120			20 30	35 50	20 20	20 25				
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 (АВР) АВБбШв-1; 4х120			0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф10 п-т Ген.Тюленева, 6Б (паркинг) АВБбШв-1; 4х120			20 15	20 10	20 15	10 10				
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 АВБбШв-1; 4х120			25 55	30 45	35 55	10 25				
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 (АВР) АВБбШв-1; 4х120			0 0	0 0	0 0	0 0				
Ф16 Парковка			5 5	10 5	20 15	0 0				
Сумма:			115 180	135 155	115 130					

Замеры проводил электромонтер _____ (подпись)

Листок замеров проверил _____ (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит

Дата 16ю12.21
19.12.2021

Время день 11-35
вечер 21-15

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	386	Ubc	386	Uca	384
						397		398		396
TM	630	10			Uao	218	Ubo	221	Uco	219
						225		228		230
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.1 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	10	15	20	5				
			15	10	15	5				
ф.2 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	20	5	15	15				
			15	5	10	10				
ф.3 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	5	10	15	5				
			35	20	20	10				
ф.4 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	10	10	15	5				
			10	15	15	10				
ф.5 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	30	25	15	10				
			25	15	25	10				
ф.6 Унив.набережная 11 АСБ-1; 4х95		240	20	10	10	10				
			25	20	20	5				
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	15	10	15	5				
			5	0	5	5				
ф.8 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	15	20	15	5				
			25	25	20	10				
ф.10 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	20	25	10	5				
			15	30	15	5				
ф.12 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	40	35	45	15				
			45	60	65	15				
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	35	45	45	5				
			75	60	55	5				
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			20	20	25	5				
			35	40	50	10				
Сумма:			240	230	245					
			325	300	315					

Замеры проводил электромонтер Ермилов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Улюмов В.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-1 Композит

Дата 16.12.2021
19.12.2021

Время день 11-45
вечер 21-25

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390 400	Ubc	390 403	Uca	389 401
ТМ	630	10			Uao	221 228	Ubo	221 228	Uco	222 229
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.13 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			10	15	15	10				
ф.14 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО) АВВГ-1; 4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.16 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.17 АВВГ-1; 4х10		64					откл.			
ф.18 Унив.набережная 7 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.20 Унив.набережная 9 АСБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.21 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	10	10	10	0				
			10	15	0	0				
ф.22 Унив.набережная 11 ААБ-1; 4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.23 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 ААБ-1; 4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.24 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х185		345	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 2ААБ-1; 4х120		540	10	10	5	0				
			0	5	0	5				
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 ААБ-1; 4х240			0	0	0	0				
			0	5	0	5				
Сумма:			20	20	15					
			20	40	15					

Замеры проводил электромонтер Евдокимов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Ильин К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-3 Композит

Дата 16.12.2021
19.12.2021

Время день 11-20
вечер 21-48

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Ином, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	372	Ubc	371	Uca	370
						383		382		381
		10			Uao	210	Ubo	211	Uco	212
						217		218		219
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.15 Универер.набережная 13 2ААБл-1;4х120		540	60	30	65	5				
			60	50	65	5				
ф.33 Универер.набережная 8 АВБШв-1;4х70		200	20	35	20	10				
			30	20	15	10				
ф.55 Лабораторный корп. УлГУ АСБ-1;4х95		240	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.59 ФОК "Аквалуб" 2АСБ-1;4х70		200	45	50	50	5				
			50	45	50	10				
ф.51 СОК ВРУ-1 ввод-1 АВБШв -1 4х95		400	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.47 СОК ВРУ-2 ввод-1 АВБШв 4х95		400	5	10	5	10				
			5	5	5	5				
ф.27 Южная 19 ЩР-2 АВБШв-1, 4х240			15	25	40	20				
			35	30	55	15				
ф.31 Южная 19 ЩР-1 АВБШв-1, 4х240			20	50	15	20				
			20	70	25	35				
ф.43 УлГУ УЛК-6			0	0	5	5				
			5	5	5	5				
ф.17 ул.Южная, 19 (АВР) АВБШв-1, 4х150			10	5	10	5				
			10	5	5	10				
Сумма:			175	205	210					
			215	230	225					

Замеры проводил электромонтер Сергибев А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Иванова К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-3 Композит

Дата 16.12.2021
19.12.2021

Время день 11-25
вечер 21-35

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	376	Ubc	374	Uca	374
						388		387		385
		10			Uao	214	Ubo	214	Uco	212
						220		221		219
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.8 Универер.набережная 13 ААБл-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.34 Универер.набережная 8 АВБШв-1;4х70		200	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.56 Автостоянка, Лаборат. АСБ-1;4х70		200	25	20	35	10				
			5	10	10	5				
ф.58 ФОК "Акваклуб" 2АСБ-1;4х70		400	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф.44 СОК, ЩР-0,4кВ ввод №2 АВБШв-1, 4х95		200	0	5	0	0				
			5	0	0	5				
Ф.48 стройка ЩР-0,4кВ №2 СИП-2А; 4х70		200					демонт.			
ф.52 СОК ВРУ-2 ввод-2 АВБШв-1 4х95		400	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.26. Южная 19 ВРУ-0,4(АВР) АВБШв-1, 4х150			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Южная 19 ЩР-1 АВБШв-1, 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.32 Южная 19 ЩР-2 АВБШв-1, 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.36 УЛГТУ УПК-6 Лаб.корпус			10	10	10	5				
			10	10	10	5				
ф.40							откл.			
Сумма:			35	35	45					
			20	20	20					

Замеры проводил электромонтер Ермилов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Ильинова К.К. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 16.12.2021
15.12.121

Время день 09-55
вечер 21-25

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Увн(р), кВ	Ином, А	Поло- жение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	384 396	Ubc	384 396		384 394
ТМ	630	10			Uao	218 229	Ubo	221 227	Uco	220 224
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примеча- ние			
			А	В	С	0				
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) АСБ-1;4х150		305	25	20	10	5				
			10	5	5	5				
ф.7 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	25	30	20	5				
			30	30	45	10				
ф.11 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	10	15	20	10				
			20	50	40	15				
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	10	40	20	10				
			35	50	35	10				
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	15	5	5	5				
			15	10	10	10				
ф.23 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	25	10	10	5				
			40	15	35	15				
ф.25 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	15	10	20	10				
			30	25	35	15				
ф.29 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	45	50	45	5				
			40	45	50	15				
ф.31 Транспортная (паркинз) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			170 220	180 230	150 255					

Замеры проводил электромонтер Семин А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-4 Композит

Дата 16.12.2021
15.12.2021

Время день 10-05
вечер 21-15

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	390 400	Ubc	388 400	Uca	388 400
ТМ	630	10			Uao	221 228	Ubo	220 227	Uco	221 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) АСБ-1;4х150		305	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Транспортная 4, ЭЩ№4 АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.8 Транспортная 4, ЭЩ№3 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			0	5	0	5				
ф.12 Водопроводная 4 АСБ-1;4х185		345	5	5	5	0				
			5	5	5	5				
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) АСБ-1;4х95		240	0	0	0	5				
			0	0	0	0				
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ) 2ААБл-1;4х150		610	40	50	40	5				
			25	30	35	10				
ф.22 Транспортная (паркинг) АСБ-1;4х120		270	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.28 Транспортная 4, ЭЩ№2 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			15	15	15	0				
ф.32 Транспортная 4, ЭЩ№1 2АСБ-1;4х120		540	0	0	0	0				
			5	0	0	5				
Сумма:			45	55	45					
			50	55	55					

Замеры проводил электромонтер Ермилов Н.С. (подпись)

Листок замеров проверил Ильина К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-5 Композит

Дата 16.12.2021
15.12.2021

Время день 10-35
вечер 21-08

ТРАНСФОРМАТОР №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	388 400	Ubc	388 400	387 400	
ТМ	630	10			Uao	220 226	Ubo	221 228	Uco	220 227
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
ф.2 Транспортная 8, ЭЩ№2 АВББШв-1;4х185		354	0	0	0	0				
			15	15	15	10				
ф.4 Водопроводная 59 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.6 Транспортная 8, ЭЩ№1 АВББШв-1;4х185		354	20	20	20	5				
			10	10	0	0				
ф.8 Транспортная 8, ЭЩ№3 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.12 Транспортная 8, ЭЩ№4 АВББШв-1;4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.14 Транспортная 8, (офисы) АВББШв-1;4х70		193	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.18 Транспортная Стройплощадка			30	0	0	25				
			30	0	0	30				
Сумма:			50	20	20					
			55	25	15					

Замеры проводил электромонтер Смирнов А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Смирнов К.В. (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит

Дата 16.12.2021
18.12.2021

Время день 10-45
вечер 20-50

ТРАНСФОРМАТОР №1

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	389 401	Ubc	389 399	Uca	388 400
ТМГ	1000	10			Uao	223 230	Ubo	222 229	Uco	220 228
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Идоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			А	В	С	0				
Ф1 пер.Суворова, 27, эщ.2 2АВББШв-1; 4х120		540	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф3 пер.Суворова, 27, эщ.1 2АВББШв-1; 4х150		610	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф7 Южная, 44 АВББШв-1; 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Ф11 ЩС-0,4кВ, ввод №1 АВББШв-1; 4х185		345	5	5	5	5				
			20	15	10	5				
Ф17 бытовые помещ-я(2 этаж) АВВГ-1; 4х6			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.15 СИП, стр-ка			55	40	30	15				
			65	50	45	15				
ф.13 Наб.р.Свяги, д. 81А АВББШВ 4х240			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
ф.9 наб.р.Свяги, 81 АВББШв-1; 4х185			0	5	0	0				
			0	0	0	0				
ф.19 ул.Сулова, 27 Магазин АВББШв-1; 4х95, L=201м			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
Сумма:			60	50	35					
			85	65	55					

Замеры проводил электромонтер Еремко Н.С. Шу (подпись)

Листок замеров проверил Иванов К.В. Шу (подпись)

Листок замеров ТП/РП № ТП-6 Композит

Дата 16.12.2021
18.12.2021

Время день 11-05
вечер 20-40

Трансформатор №2

Тип и № трансформатора	S, кВА	Uвн(р), кВ	Iном, А	Положение ПБВ	Напряжение, В (день/вечер)					
					Uab	385 397	Ubc	384 396	Uco	385 398
ТМГ	1000	10			Uao	221 222	Ubo	220 226	Uco	220 226
Наименование отходящих линий 0,4кВ		Iдоп, А	Нагрузка, А (день/вечер)				Примечание			
			A	B	C	0				
Ф2 пер.Суворова, 27, эщ.1 2АВББШв-1; 4х150		610	70	65	70	15				
			105	95	105	25				
Ф4 пер.Суворова, 27, эщ.2 2АВББШв-1; 4х120		540	90	65	70	15				
			110	90	80	20				
Ф8 ЩС-0,4кВ, ввод №2 АВББШв-1;4х185		345	0	30	20	5				
			5	20	5	10				
Ф12 ул.Южная, 44 АВББШв-1;4х240			30	10	20	20				
			35	30	15	15				
ф.14 ул.Наб.р.Свяги д.81А ввод№2 АВББШв-1 4х240			20	20	20	10				
			30	30	30	15				
ф.10 Наб.р.Свяги, 81 АВББШв-1: 4х185			10	20	15	10				
			5	10	10	5				
ф.20 пер.Суворова 27 магазин АВББШв-1; 4х95			30	20	15	5				
			25	20	20	5				
Сумма:			250 315	230 295	230 265					

Замеры проводил электромонтер Есримова А.С. (подпись)

Листок замеров проверил Григорьев К.В. (подпись)